

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení		
D1.03.4c	Vzduchotechnika a chlazení	D1.03

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE KLAPEK: 4 . 4 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
SKUPINA POŽ. PRVKŮ
ČÍSLO PODLAŽÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK:

Zař.	Pozice	Umístění	č. místnosti		Rozměr	Ovládání	čtyř	kruh	Pozn.
14	441	VZT	401	TPM103/14	355 x 355	.40	1		Přívod
14	442	VZT	401	TPM103/14	355 x 315	.40	1		Odvod
14	431	Lab. Imunohematologie	303	TPM103/14	Φ 200	.40		1	Přívod
14	432	Lab. Imunohematologie	303	TPM103/14	Φ 200	.40		1	Odvod
15	441	VZT	401	TPM103/14	500 x 450	.40	1		Přívod
15	442	VZT	401	TPM103/14	500 x 450	.40	1		Odvod
15	431	Odpad	318	TPM103/14	315 x 250	.40	1		Přívod
15	432	Bezb. WC	319	TPM103/14	Φ 250	.40		1	Odvod
15	421	Chodba	215	TPM103/14	500 x 400	.40	1		Přívod
15	422	Příjem	210	TPM103/14	400 x 315	.40	1		Odvod
15	411	Chodba + čekárny	1.14	TPM103/14	315 x 250	.40	1		Přívod
15	412	Předsíň WC pac. muži	1.15	TPM103/14	Φ 200	.40		1	Odvod
16	441	VZT	401	TPM103/14	450 x 355	.40	1		Přívod
16	442	VZT	401	TPM103/14	450 x 355	.40	1		Odvod
17	441	VZT	401	TPM103/14	450 x 355	.40	1		Přívod
17	442	VZT	401	TPM103/14	450 x 355	.40	1		Odvod
22	441	VZT	401	TPM103/14	710 x 500	.40	1		Přívod
22	442	VZT	401	TPM103/14	710 x 500	.40	1		Odvod

Celkem počet PPK - čtyřhranné

14 ks ks

Celkem počet PPK - kruhové

4 ks ks

Celkem počet PPK

18 ks ks

Poznámka:

Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.