

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.		
Konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení		
D1.03.4c	Vzduchotechnika a chlazení	D1.03

ZPŮSOB KÓDOVÉHO ZNAČENÍ:

POZICE REGULÁTORŮ: 4. 1 7 1

ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
SKUPINA REG. PRVKŮ
ČÍSLO PODLAŽÍ
POŘADOVÉ ČÍSLO

TABULKA REGULÁTORŮ A TLUMIČŮ:

Regulátor					Tlumič			Počet		Přívod/Odvod
Zař.	Pozice	Umístění	Č. místnosti	Rozměr	Zař.	Pozice	Rozměr	čtyř	kruh	Průtok
14	131	Čekárna	323	Φ 125	14	131 a	Φ 125 x 1000		2	160/200
14	132	Zárok. vyšetřovna / Čekárna	329/323	Φ 200	14	132 a	Φ 200 x 1000		2	720/650
14	133	Čekárna	323	Φ 200	14	133 a	Φ 200 x 1000		2	600/540
14	134	Čistící místnost	314	Φ 200	14	134 a	Φ 200 x 1000		2	720/650
15	111	Chodba+čekárny / WC pac. M	1.14/1.16	Φ 160	2	111 a	Φ 160 x 1000		2	440/440
15	112	Chodba+čekárny / WC pac. M	1.14/1.16	Φ 125	2	112 a	Φ 125 x 1000		2	180/240
15	121	Chodba	215	400 x 200	2	121 a	400 x 200 x 1000	2		1540/1540
15	122	Chodba	215	Φ 160	2	122 a	Φ 160 x 1000		2	460/460
15	131	Chodba / bezb. WC	310/319	Φ 200	2	131 a	Φ 200 x 1000		2	530/530
15	132	Chodba / WC	310/320	Φ 200	2	132 a	Φ 200 x 1000		2	680/680
16	111	Hala sekce fyzioterapie	1.40	Φ 125	2	111 a	Φ 125 x 1000		2	280/300
16	112	Box IV. Léčba ostatní přístroje	1.04	Φ 125	2	112 a	Φ 125 x 1000		2	270/300
16	113	Box IV./Vyšetřovna lékař	1.04/1.05	Φ 160	2	113 a	Φ 160 x 1000		2	320/350
16	114	Hala sekce fyzioterapie	1.40	Φ 160	2	114 a	Φ 160 x 1000		2	290/320
16	115	Hala sekce fyz. / Box IV.	1.40/1.04	Φ 125	2	115 a	Φ 125 x 1000		2	250/140
16	116	Vyšetřovna lékař	1.06	Φ 160	2	116 a	Φ 160 x 1000		2	350/350
16	117	Vyšetřovna lékař	1.06	Φ 200	2	117 a	Φ 200 x 1000		2	600/600
17	111	Hala s. vodoléčby / Chodba	1.34/1.14	Φ 250	2	111 a	Φ 250 x 1000		2	800/800
17	112	Box odpočinek / Vana polosed	1.33/1.35	Φ 200	2	112 a	Φ 200 x 1000		2	750/780
17	113	Hala s. vodoléčby / Vana ruce	1.34/1.37	Φ 200	2	113 a	Φ 200 x 1000		2	510/460
17	114	Hala s. vodoléčby / Vana nohy	1.34/1.36	Φ 160	2	114 a	Φ 160 x 1000		2	440/460
17	115	Hala s. vodoléčby / Vana ruce	1.34/1.37	Φ 125	2	115 a	Φ 125 x 1000		2	110/120
17	116	Hala s. vodoléčby / Vana ruce	1.34/1.37	Φ 125	2	116 a	Φ 125 x 1000		2	110/120
17	117	Vířivá vana I.	1.39	Φ 200	2	117 a	Φ 200 x 1000		2	540/560
17	118	Vířivá vana I.	1.39	Φ 200	2	118 a	Φ 200 x 1000		2	490/540
22	121	Hematologická lab.	208	400 x 300	2	121 a	400 x 300 x 1500	1		2700/0
22	122	Předodběr. vyš. / Předod. lab.	225/224	Φ 200	2	122 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
22	123	Recepce / Předodběr. vyš.	202/225	Φ 200	2	123 a	Φ 200 x 1000		2	550/550
22	124	Zpracování / Chodba	228/215	300 x 300	2	124 a	300 x 300 x 1500	2		2200/2200
22	125	Propouštění adj. / Chodba	229/215	Φ 250	2	125 a	Φ 250 x 1000		2	900/900
22	126	Hematologická lab.	208	400 x 200	2	126 a	400 x 200 x 1500	1		0/1700
22	127	Příjem	210	Φ 200	2	127 a	Φ 200 x 1000		1	0/1000

Celkem počet RP - čtyřhranné

6 ks

ks

Celkem počet RP - kruhové

55 ks

ks

Celkem počet RP

61 ks

ks

Poznámka:

Hodnoty průtoku vzduchu pro daný rozměr regulátoru se mohou lišit u různých výrobců v závislosti na regulační charakteristice zvoleného zařízení. V případě rozměrové korekce zohlední dodavatel VZT potrubní návaznosti vč. zachování uklidňujících délek dle požadavků na dané zařízení. V souvislosti s případnou úpravou rozměru regulátoru je nutno upravit rozměr navazujícího tlumiče.