

e M0	pole M1
připoj do "D0"	přívod MDO, příp. ochr. "B"
100 mm, přípojnice nahore	š=800 mm, přípojnice nahore
d - spodem	kabelový přívod spodem

propoj do "D0"

š=400 mm, přípojnice nehořlavé  
vývod - spodem

přívod MDO, přep. ochr. "B"


š=800 mm, přípojnice nahoře  
kabelový přívod spodem

## vývody MDC

š=800 mm, přípojnice nahoře  
kabelové vývody spodem

## vývody MDO


š=800 mm, přípojnice nahoře  
kabelové vývody spodem



PROVEDENÍ:	OCELOPLECHOVÉ SKŘÍŇE NA PODSTAVCI 100mm
KRYTÍ:	IP40/00
ROZMĚR SKŘÍŇI:	
POLE č. M0:	400 x 2000 x 400 mm (š x v x h)
POLE č. M1:	800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)
POLE č. M2:	800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)
POLE č. M3:	800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)






PŘÍVODY: SPODEM  
VÝVODY: SPODEM  
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

– jednotlivá pole rozvaděče musí být po dokončení označeny (Hl. vypínač, vývody, spojka apod. měřící přístroje v přívodních polích budou umístěny ve dveřích rozvaděčů



**D1.03 Dostavba budovy OKB**  
**D1.03.4q Silnoprúdã elektrotechnika**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ  
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ZACHA, ING. ŠKAREK	ING. PETR KREMLÁČEK		
  			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	
<b>OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s.</b> <b>KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ</b> <b>Změna využití z nukleární medicíny na rehabilitační oddělení</b>			4x A4	
			DATUM	
			07 / 2023	
			STUPEŇ	
			DPS	
			ZAK. ČÍSLO	
			A 20-15-P	
VÝKRES			MĚŘÍTKO	
<b>Rozvaděč B-RHM</b>			Č. VÝKRESU	
			D1.03.4g-33	