

Pom.zdroj EPS m.č. 401
pro napájení samozavíračů 3NP
Porucha 230V do L4/70
Porucha AKU do L4/70

Legenda komponentů EPS

Optokouřový hlásič

Optokouřový hl. nad podhledem

Termodiferenciální hlásič

Tlačítkový hlásič

OVL

Rozhraní ovládaného výstupu

Sířna dvoutánová s opt. signalizací

Kruhová linka hlásičová J-H(St)H 1x2x0,8





Linka kopplerová JXFE-V FE180/30

Připojení ovládaných zařízení JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/30

Připojení sířen JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/30

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB
D1.03.4h3 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ROBERT FRÝBA	ING. JIŘÍ BROŽ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
NÁZEV AKCE:				
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ				
VÝKRES			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
SCHÉMA EPS				