


Legenda komponentů ACS (přístupový systém)

- 1.1.1 Bezkontaktní čtečka
- 1.1.1<sub>k</sub> Bezkontaktní čtečka s klávesnicí
- EZ Elektromagnetický zámek
- OVL Ovládací výstup relé
- OVL<sub>DT 2.3</sub> Ovládací výstup relé s vazbou z EPS
- DT 2.3 Tablo domácího telefonu
- ~ Napájecí zdroj 230V/12V DC, 5A
- Kabel pro připojení čtečky (8x0,22+2x0,50)
- - - Kabel pro připojení zámku (ovládání) a signalizace otevření (4x0,22+2x0,75)
- Kabel propoj DT-> ř.j. ACS – povel otevření dveří (SYKFY)
- Rozvod napájení kabel 4x2,5 např. CXKH-R
- - - Sběrnice RS-485 kabel např. FTP Cat5e
- Vývody SK pro tabla DV a docházkové terminály jsou vyznačeny v PD SK.

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB  
D1.03.4h1 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava					
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ROBERT FRÝBA	ING. JIŘÍ BROŽ			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			<div></div> <div>Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava</div> <div>tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55</div>		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL				
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové					
NÁZEV AKCE:					
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ			FORMÁT		3 x A4
VÝKRES  SCHÉMA ACS			DATUM		07 / 2023
			STUPEŇ		DPS
			ZAK. ČÍSLO		A 20-15-P
			MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU  D1.03.4h1-32