


LEMOVACÍ VÝZTUŽ (DILATAČNÍ A STYČNÉ SPÁRY)

PŮDORYS

M 1:25


TÉŽ PŘIKOTVIT 2x DO ŽB STĚNY ROZVODNÝ!! (TRNY ZALEPIT DO NAVRTANÝCH OTVORŮ)




630
640
330
PRO STĚNU 450 MM

Ø 12 po 400 mm dl. 1600 mm ks 66

SMYKOVÝ TRN (PŮDORYS)




OPĚRNÁ ZEď SE ZÁKLADNOU 1250 MM




MONTÁŽNÍ VÝZTUŽ:
S-HÁKY
OBEPIŇA VNĚJŠÍ (SVISLOU)
VÝZTUŽ V POČTU 4KS/m2


1:25



OPĚRNÁ ZEď SE ZÁKLADNOU 1250 MM



OPĚRNÁ ZEď SE ZÁKLADNOU 1250 MM



Vložka č.	Profil Ø R	Počet [ks]	Délka [m]	Celková délka [m]	Ø 6 0.222 kg / m	Ø 12 0.888 kg / m	Ø 18 1.998 kg / m	Ø 20 2.466 kg / m
41	18	61	3,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
42	18	61	2,50	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00
43	18	122	2,15	262,30	0,00	0,00	262,30	0,00
44	12	61	1,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00
45	12	29	4,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00
46	12	116	4,95	574,20	0,00	574,20	0,00	0,00
47	18	26	2,60	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00
48	18	26	2,30	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00
49	18	52	1,95	101,40	0,00	0,00	101,40	0,00
50	12	26	1,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00
51	12	42	4,95	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00
52	18	76	1,70	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00
53	18	76	1,75	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00
54	12	26	1,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00
55	12	42	4,95	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00
56	12	21	4,05	85,05	0,00	85,05	0,00	0,00
57	12	66	1,60	105,60	0,00	105,60	0,00	0,00
58	20	30	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
59	6	390	0,58	226,20	226,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Součet [m]					226,20	1500,05	1088,80	15,00
Hmotnost po profilech [kg]					50,22	1332,04	2175,42	36,99
Celková hmotnost [kg]					3594,67			

BETON: dle ČSN EN 206

PATNÍ ČÁST: C25/30–XC2–CI0,20–Dmax22–S3

SVISLÁ ČÁST: C30/37–XC4, XF1–CI0,20–Dmax22–S3

OCEL: B 500B (tř. 10505 (ØR))

KRYTÍ VÝZTUŽE: 40mm

VNĚJŠÍ HRANY ZIDKY ZKOSENY 15/15mm

VZDUŠNÉ LICE OPĚRNÝCH ZÍDEK V KVALITĚ POHLEDOVÝ BETON

OCELOVÉ KCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ

D2.01 Komunikace a chodníky

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. VÁCLAV JIRKA			
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL			
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové				
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	6x A4
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ			DATUM	1 / 2017
			STUPĚŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 20-15-P
VÝKRES	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU		
Opěrná zeď 2 – výztuž			1 : 50	D2.01-14