

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 19662/2022/2
Č. j.: KHSHK 22348/2022/HP.TU/Br
Vyřizuje: Ing. Jan Brož
Tel.: 499 829 553
E-mail: jan.broz@khshk.cz

Digitronic CZ s. r. o.
Tomáš Hejčl
Šimkova 904
500 03 Hradec Králové

V Trutnově dne 14. července 2022

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce, nástavba provozně technického objektu – ON Trutnov“

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupeného společností Digitronic CZ s. r. o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČO 48168017 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce, nástavba provozně technického objektu – ON Trutnov“

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – výtok u dřezu v kuchyňce č. m. 426.

Odůvodnění

Dne 20. června 2022 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 70889546 zastoupeného společností Digitronic CZ s. r. o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČO 48168017 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce, nástavba provozně technického objektu – ON Trutnov“.

Předloženou projektovou dokumentaci (datum 05/2022) zpracovala společnost Digitronic CZ s. r. o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČO 48168017. Záměr se nachází na pozemku st. p. č. 1716 v katastrálním území Trutnov. Stavebními úpravami a nástavbou stávajícího objektu o zastavěné ploše 552 m² dojde k rozšíření administrativních prostor oblastní nemocnice Trutnov.

Ve stávající části 3. nadzemního podlaží bude schodiště, výtah, centrální hala, sklad, kancelář, zasedací místnost, dvě toalety, WC kabina pro imobilní a úklidová místnost s výlevkou. V navrženém rozšíření 3. NP bude devět kanceláří, kuchyňka (dřez, umývadlo), sklad a toalety oddělené dle pohlaví.

V posledním podlaží se nachází ve stávající části, schodiště, výtah, serverovna, dvě kanceláře a sklad. V navržené části 4. NP bude centrální chodba, deset kanceláří, toalety oddělené dle pohlaví, WC kabina pro imobilní, sprchy oddělené dle pohlaví, úklidová místnost s výlevkou, dvě serverovny, kuchyňka (dřez, umývadlo), kancelář ředitele a navazující kancelář asistentky s kuchyňským koutem.

Denní osvětlení bude zajištěno okny. Umělé osvětlení bude řešeno v souladu s požadavky ČSN EN 12464-1 (kanceláře, jednací místnost 500 lx; hygienické zařízení 200 lx). Větrání pobytových místností bude přirozené okny. Hygienické zařízení bude s nuceným podtlakovým větráním. V kancelářských prostorech 3. a 4. NP budou nástěnné chladicí jednotky. Venkovní jednotky budou osazeny na severozápadní fasádě objektu v úrovni 4. nadzemního podlaží. Vytápění navržených prostor bude centrální teplovodní deskovými otopnými tělesy. Zdrojem tepla pro vytápění bude stávající výměňková stanice umístěná v 1. nadzemním podlaží objektu. Objekt je napojen na veřejný vodovod stávající přípojkou. Teplá voda je vyráběna ve stávajících zásobnících, které se nacházejí v uvedené výměňkové stanici.

Projektová dokumentace byla posouzena dle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka vychází z požadavku upraveného § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 53 odst. 1 a § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Ing. Jan Brož
vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště Trutnov