

Legenda svítidel

nemocnice Trutnov

- D1 30 * 160322/A5 A17-10061CW-LGL TRON prism (36.0 W)
A2 97 * 161006/A1 A39-10149CSD (47.0 W)
A1 22 * 161006/A2 A39-10148CSD (36.0 W)
B1 6 * 40003 BS100 LED REGULABILE S670 4K (32.0 W)
C1 12 * A44-10160CM Lunako LED (24.0 W)
C2 4 * A44-10210CM LUNAKO LED 36w O (36.0 W)
NA2 9 * Emergency Lighting 19329 L.LARG DWCL AT OPT GL SA LTO
NA1 43 * 19328 L.LARG DWCL AT OPT 24W SA LTO SYM
N1 50 * 19220 + 19044 Signalizační tabulky


Legenda elektro

- ⚡ křížový přepínač 230V/10A faz.7
- ⚡ přepínač 230V/10A faz.6
- ⚡ vypínač 230V/10A faz.1
- ⚡ vypínač 230V/10A faz.5
- ⚡ svítidlo stropní, kabelový vývod
- ⚡ svítidlo nástěnné, kabelový vývod
- ⚡ zásuvka 230V/16A
- ⚡ zásuvky CYKY 3Cx2,5
- osvětlení CYKY 2-5x1,5
- ⚡ větrací tlačítko
- ⚡ požární tlačítko
- instalační krabice vývodka
- detektor kouře

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 4.NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
401	HALA	7,88
402	SCHODIŠTĚ	20,00
403	VÝTAH	6,96
404	PC STÁVAJÍCÍ SERVER	9,06
405	KANCELÁŘ	8,56
406	KANCELÁŘ	28,06
407	SKLAD	10,58
408	CHODBA	61,68
409	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI	3,95
410	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY	3,95
411	SPRCHA MUŽI	2,45
412	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,45
413	INVALIDNÍ WC	5,35
414	KANCELÁŘ	24,40
415	KANCELÁŘ	21,73
416	KANCELÁŘ	23,45
417	KANCELÁŘ	17,10
418	KANCELÁŘ	16,67
419	SERVER	4,00
420	SERVER	4,00
421	KANCELÁŘ	18,24
422	KANCELÁŘ	18,67
423	KANCELÁŘ	15,44
424	KANCELÁŘ	15,44
425	KANCELÁŘ	15,15
426	KUCHYŇKA	14,75
427	CHODBA	12,75
428	KANCELÁŘ - ASISTENTKA	27,02
429	REDITELNA	43,25
430	SPRCHA ŽENY	3,45

SPE

**SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ
ELEKTROTECHNIKŮ**
Jižní 870
500 72 Hradec Králové 3

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	Zpracovatel:	 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716	Datum:	12/2022	
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD:	DPS	
Zodp. projektant:	Petr Vodička	Část:	D.1.4.G elektroinstalace	
Vypracoval:	Petr Vodička			
Akce:	Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov		Paré:	Formát: A4
Měřítko: -				
Číslo výkresu D.1.4.G3				
Obsah:	4.NP - elektrorozvody			