

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 4.NP		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
401	HALA	7,88
402	SCHODIŠTĚ	20,00
403	VÝTAH	6,96
404	PC STÁVAJÍCÍ SERVER	9,06
405	KANCELÁŘ	8,56
406	KANCELÁŘ	28,06
407	SKLAD	10,58
408	CHODBA	61,68
409	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMÍ MUŽI	3,95
410	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMÍ ŽENY	3,95
411	SPRCHA MUŽI	2,45
412	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,45
413	INVALIDNÍ WC	5,35
414	KANCELÁŘ	24,40
415	KANCELÁŘ	21,73
416	KANCELÁŘ	23,45
417	KANCELÁŘ	17,10
418	KANCELÁŘ	16,67
419	SERVER	4,00
420	SERVER	4,00
421	KANCELÁŘ	18,24
422	KANCELÁŘ	18,67
423	KANCELÁŘ	15,44
424	KANCELÁŘ	15,44
425	KANCELÁŘ	15,15
426	KUCHÝNKA	14,75
427	CHODBA	12,75
428	KANCELÁŘ - ASISTENTKA	27,02
429	ŘEDITELNA	43,25
430	SPRCHA ŽENY	3,45

OKRUH OTOPNÝCH TĚLES

POUŽITA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VK A TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

———— PRÍVODNÍ POTRUBÍ 70°C
----- ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55°C

POUŽITÉ DIMENZE Cu POTRUBÍ

15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1


POZNÁMKA:


NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ – TYP VK SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A V ROZVODY POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ.
POTRUBÍ BUDE VEDENO V POHLEDU, PO ZDI PŘI PODLAŽE NEBO V DRAŽICE VE STĚNĚ.
VEŠKERÉ POTRUBÍ KLASICKÉHO ROZVODU BUDE IZOLOVANO PĚNOVOU IZOLAČNÍ HMOTOU.

LEGENDA ARMATUR:

AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE "K" S VESTAVĚNÝM ČIDLEM
PŠR 1/2" – PŘÍPOJOVACÍ SROUBENÍ PRO SPODNÍ PŘÍPOJENÍ – ROHOVÉ 1/2"
SŠ 3/4" – SVĚRNÉ SROUBENÍ PRO OCELOVÉ POTRUBÍ, VNITŘNÍ ZAVIT G 1/2"

DETAIL OSAZENÍ TĚLES



Investor: Královéhradecký kraj Přívodské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové		Zpracoval:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby: Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716	Datum: 09/2022	
Vedoucí projektu: Ing. Jan Dinga	Stupeň PD: DPS	
Zodp. projektant: Ing. Jan Dinga	Část: D.1.4.A Ústřední vytápění	
Vypracoval: Kateřina Hlavová	Paré:	
Akce: Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov		Formát: A3x3
Obsah: Púdorys 4.NP		Měřítko: 1:100
		Číslo výkresu: D.1.4.A3