


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
301	HALA	44,75
302	SCHODIŠTĚ	18,88
303	VÝTAH	6,96
304	ZASEDACÍ MÍSTNOST	84,50
305	KNIHOVNA	22,87
306	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,14
307	PŘEDSÍŇ WC	1,80
308	WC	1,20
309	PŘEDSÍŇ WC	2,00
310	WC	1,20
311	INVALIDNÍ WC	5,52
312	SKLAD	12,90
313	KANCELÁŘ	18,24
314	KANCELÁŘ	18,67
315	KANCELÁŘ	15,44
316	KANCELÁŘ	15,44
317	KANCELÁŘ	15,15
318	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY	3,95
319	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI	3,95
320	KANCELÁŘ	14,02
321	KANCELÁŘ	13,95
322	KANCELÁŘ	11,52
323	KANCELÁŘ	12,59
324	KANCELÁŘ	14,68
325	SKLAD	10,00
326	CHODBA	31,00

**LEGENDA:**



## POZNÁMKA

DVEŘE UVNITŘ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH BUDOU V PROVEDENÍ  
BEZ PRAHŮ S MEZEROU POD DVEŘMI MIN. 20 mm

**1a** ZAŘ.Č.1 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR  
DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ PR. 125mm  
160 m3/h, 80 Pa  
30 W, 0,13 A, 230 V  
HMOTNOST 2 kg

**1b** ZÁRČ.1 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR  
DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ PR. 160mm  
290 m<sup>3</sup>/h, 170 Pa  
50 W, 0,22 A, 230 V  
HMOTNOST 2,7 kg

Investor:	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03, Hradec Králové	<div></div> <div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div>						
Místo stavby:	Oblastní nemocnice Trutnov, Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov k.ú. Trutnov [769029] parc. č. st. 1716							
Hlavní projektant:	Ing. Jan Dinga	Stupeň PD: DPS						
Zodp. projektant:	Ing. Jan Dinga	Datum: 09/2022						
Vypracoval:	Ing. Petr Vanický	Část: VZDUCHOTECHNIKA						
Akce:	<b>Nástavba provozně technického objektu - ON Trutnov</b>	Paré: <table><tr><td>Formát:</td><td>A2</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>1:50</td></tr><tr><td>Číslo výkresu</td><td>D.1.4.C02</td></tr></table>	Formát:	A2	Měřítko:	1:50	Číslo výkresu	D.1.4.C02
Formát:	A2							
Měřítko:	1:50							
Číslo výkresu	D.1.4.C02							
Obsah:	PŮDORYS 3.NP							