UMĚLÉ OSVĚTLENÍ, NAPOJENÍ MEDIÍ, NAPOJENÍ VYBAVENÍ DÍLEN, ZÁSUVKOVÉ OBVODY,.. – BUDE ŘEŠENO VE STUPNI PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY



LEGENDA:

- ROZVAĎEČE SILNOPROUDU
- HLAVNÍ TRASY SILNOPROUDU
- STOUPACÍ VEDENÍ SILNOPROUDU
- EL-PŘÍMOTOPNÉ KONVEKTORY (BIVALENTNÍ ZDROJE TČ)
- ELOHŘÍVÁKY TV
- INDIVIDUÁLNÍ VENTILÁTORY 230V
- KONDENZAČNÍ JEDNOTKA TČ

Soustava napětí: 3/N/PE AC 50Hz 400V/TN–C–S
Ochrana proti úrazu el. proudem:
– normální ochrana – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000–4–41ed3 (odst.411)
– doplněná ochrana – doplňující ochranné pospojování (koupelny– odst.415.2) a proudovými chrániči 30mA (odst.415.1)
V objektu provedeno ochranné uzemnění a ochranné pospojování dle ČSN 332000–4–41ed3 a ČSN 332000–5–54ed3.
V objektu provedena ochrana proti přepětí.

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍ PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘÍSTUPU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
JEDNOTLIVÉ PRODTUPY PRO VEDENÍ SÍTÍ A VZT JSOU VE VYKRESECH ZANESENY ORIENTAČNĚ JAKO PODKLAD PRO JEJICH PROVÁDĚNÍ SLOUŽÍ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE ČÁST POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, V TÉTO ČÁSTI PROJEKTU JSOU STANOVENY VEŠKERÉ NAROKY NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ VČ. VYPLNĚ OTVORŮ Z HLEDISKA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTI STAVBY.

TABULKA REVIZÍ PD

Č.REV.	DATUM	POPIS REVIZE	SCHVÁLIL

±0,000 = 205,10 m.n.m. B.p.v.

Architekt :	Archaplan s.r.o. - Ing. arch. Jiří Březina	ARCHPLAN s.r.o. - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Bratří Štefanů 613/13a Hradec Králové 3 tel.: 495 851 240 IČO: 27549963 DIČ CZ 27549963 fax: 495 851 241
Vedoucí projektant	Ing. Martin Dohnal	
Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Jágr	
Vypracoval	Ing. Miroslav Jágr	
Kraj : Královéhradecký	O.Ú. - Všestary	
Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03		Číslo zakázky : 531/2019
Akce : **PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA SPOJENÁ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU SO 02, SO 06** st. p.č. 291,292 a p.p.č.316/13, 343/4 k.ú. Všestary SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Stupeň PD : DUR+DPS
		Datum : 09.2020
		Měřítko : 1:50
		Formát : 6A4
Název **PŮDORYS 1NP**		Číslo výkresu : D.1.4f-EL.4