



ROZVODNICE - "Z" - min. 18 mod. (RZA-24N - NIKA 415 x 333 x 90 - v. x š. x hl.)

ROZVODNICI, SBĚRNICE A VÝVODY OZNAČIT !

JMENOVITÝ PROUD :  $I_n = 25 \text{ A}$

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

ROZVODNICE DLE ČSN EN 60439-3

TŘÍDA OCHRANY : II.

KRYTÍ : IP 30

### díl 3 - elektroinstalace

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	INS s.r.o. NÁCHOD, Parkány 413, 547 01 Náchod		
ZPRACOVATEL PROJEKTU	Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotech. zařízení		
HLAVNÍ INŽENÝR	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Ing. Petr ŠULC	Ing. Miloš VÍT	Ing. Miloš VÍT	
STAVEBNÍK : KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, Wonkova 1142, HRADEC KRÁLOVÉ			
OBEC :	TRUTNOV	KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ	DATUM: 07/2013
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA		
GYMNÁZIA TRUTNOV			
na p.p.č.1310,1311,237/10,237/32 a 237/68 v k.ú. Trutnov			
HLAVNÍ BUDOVA			
TRUTNOV			
OBSAH :	ROZVÁDĚČ RB-3.1 (3.NP)		

**iNs**  
ATELIER  
projektový a inženýrský  
s.r.o.

**EPÚP**

Ing. Miloš VÍT  
ElektroProjekt-Úpa  
tel.: 498 100 363

ZAKÁZKA Č. : 13PS/13

STUPEŇ PD : DPS

FORMÁT : A4

MĚŘÍTKO : 1 : 100

VÝKRES Č. :

**E - 03**