

Technický výpis		01.09.2023 9:14
Projekt	Urgentní příjem	
Číslo projektu	435/23	
Lokalita	Náchod	
Projektant	Lucie Brandová, DiS.	
Poznámka		

Číslo	Označení šachty	Větev	Staničení	DN šachty	Kóta výtoku [m.n.m.]	Kóta terénu [m.n.m.]	Hloubka [mm]	Výška nad terén [mm]	Stavební výška [mm]	Celková výška [mm]	DN vstup/výstup	Úhly vstupů	Třída poklopu	Nosnost poklopu	Konstrukce poklopu	Hutnění okolí/doprava
1	Š1C	stoka C	9,04	630	353,25	354,53	1280	0	1280	1363	200	135/180	D400	40	Pevný s teleskopem	Dobré DPr 97% (těžká doprava)
2	Š2C	stoka C	19,52	630	353,36	354,89	1530	0	1530	1613	200	180	D400	40	Pevný s teleskopem	Dobré DPr 97% (těžká doprava)
3	Š3C	stoka C	43	630	354,23	355,43	1200	0	1200	1283	200	180/225	D400	40	Pevný s teleskopem	Dobré DPr 97% (těžká doprava)
4	Š4C	stoka C	73,15	630	354,79	355,64	850	0	850	933	200	240	D400	40	Pevný s teleskopem	Dobré DPr 97% (těžká doprava)
5	Š5C	stoka C	91,96	630	354,89	355,71	820	0	820	903	200	270	D400	40	Pevný s teleskopem	Dobré DPr 97% (těžká doprava)
6	Š1.1C	přípojka P1	11,77	630	353,47	354,35	880	0	880	963	200	135	D400	40	Pevný s teleskopem	Dobré DPr 97% (těžká doprava)
7	Š6.1C	přípojka P6	20,12	630	354,42	355,73	1310	0	1310	1393	150/160	240	D400	40	Pevný s teleskopem	Dobré DPr 97% (těžká doprava)