

- 1.01 ZADVOŘÍ

1.02 VSTUPNÍ HALA

1.03 PROSTOR PRO VOZKY

1.04 CHODBA

1.05 WC MUŽI

1.06 WC ŽENY

1.07 POKLADNA-KLIENTI

1.08 POKLADNA

1.09 INFOCENTRUM-EVIDENCE

1.10 OŠTRAHA

1.11 ODBÍRY

1.12 TRIATRY-EVIDENCE

1.13 INFO+TRIAT - ZÁZEMÍ

1.14 VSTUPNÍ HALA URGENT

1.15 EKGARNA

1.16 WC ŽENY

1.17 WC MUŽI

1.18 WC (MIBIL)

1.19 WC PERSÓNAL

1.20 CHODBA

1.21 AMBULANCE LSP

1.22 AMBULANCE

1.23 AMBULANCE

1.50 CHODBA

1.51 SKLAD

1.52 SCHODIŠTÍ

1.53 CHODBA

1.54 SKLAD

1.55 PŘEDSÍŤ

1.56 SOCIÁLNÍ ZABÍZENÍ

1.57 VROČNÍ SESTRA URGENT

1.58 PŘEDSÍŤ

1.59 SOCIÁLNÍ ZABÍZENÍ

1.60 LÉKARSKÝ POKOJ URGENT

1.61 PŘEDSÍŤ

1.62 SOCIÁLNÍ ZABÍZENÍ

1.63 DENNÍ MÍSTNOST URGENT

1.64 SEPTICKÁ AMBULANCE

1.65 CHIRURGICKÁ AMBULANCE

1.66 SKLAD

1.67 WC MUŽI

1.68 WC ŽENY

1.69 CHODBA

1.70 EXPEKTACE LOKA+KOBESLA

1.71 SOCIÁLNÍ ZABÍZENÍ

1.72 SKLAD

1.73 EISTICS MÍSTNOST

1.74 RESUSCITAČNÍ BOX

1.75 DENNÍ MÍSTNOST SANITARI

1.76 TRIAT?

1.77 KRYTÝ PŘÍJEZD RZL/RZP

1.78 EXPEKTACE LOKYD

1.79 SOCIÁLNÍ ZABÍZENÍ

1.80 DEISTA

1.81 DVYLAOVNÁ RTG

1.82 POPISOVNÁ+ZÁZEMÍ RTG

1.83 CHODBA

1.84 OKLIDOVÁ MÍSTNOST



1.85 SÁBOVNÁ

1.86 WC PERSÓNAL

1.87 SKLAD

1.88 ZÁKROKOVÝ SÁLEK 1

1.89 ZÁKROKOVÝ SÁLEK 2



PŘED ZAKRYTÍM ROZVODŮ PROVĚST TLAKOVOU ZKOUŠKU, DOPORUČENÍ 48 hod
PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE DOREGULOVAT PŘEDNASTAVENÍ VENTILŮ A SROUŘENÍ
MONTÁŽ ROZVODŮ Z MĚDI (NEBO TENKOSTĚNNÁ LISOVANÁ OCEĽ) PROVÁDĚNA LISOVÁNÍM SE ZARUČENOU TĚSNOSTÍ A PEVNOSTÍ
MGR PRO ZAPOJENÍ SOUSTAVY PROVĚŘENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ
PŘI PRŮCHODU ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ POD (PŘES) STAVEBNÍ KONSTRUKCE POUŽITÍ CHRÁNĚNÝ
SOUDÁST CHLADICÍ SOUSTAVY BEZPEČNOSTNÍ A POJISTNÉ PRVKY
ROZTĚČ OBJEMEK PRO UCHYCENÍ POTRUBÍ POD STROPEM A PO STĚNĚ MAX. 1 m

KRESLIL	PROJEKTANT	DOPROV. PROJEKTANT	HP	KONTROLOVAL
ING. EKADLEC	ING. EKADLEC		ING. R. HUBKA	
STAVEBNÍK	Křálovohradské křaj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové			
MÍSTO STAVBY	Oblastní nemocnice Náchod			
AKCE	URGENTNÍ PŘÍJEM			STUPĚŇ
	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ OPRAVY ČÁSTI PAVILONU "A" A PAVILONU "B"			DPS
	OBJEKT SO-01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU "A" A PAVILONU "B"			III/2023
	DĚL ROZVODY CHLAZENÍ			02/23
OBSAH	CHLAZENÍ - 1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO
				480
				FORMÁT
				ČÍSLO VÝKRESU
				1:75
				CHL 2