

Nápeťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
-základní : polohou,zábranou,krytím,izolací
-při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
Ve stanovených prostorech ochrana doplňková ochranným pospojením
a proudovým chráničem s vybovovacím proudem $I_v=30\text{mA}$.
V místnostech pro lékařské účely provedena ochrana
podle zařídění místnosti dle ČSN 33 2000-7-710.

PRAGXION	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
HURDALKOVA 206 547 01 MACHOŮ	
TEL. 491 433 158 FAX. 491 487 765	
S ÚP-E I	0,04105
DA ÚH	III / 2023
ZNAČKOVÉ ČÍSLO	02.73
ARCHIVNÍ ČÍSLO	48C
PRŮMĚT	5 x A4
MĚŘÍ VO	ČÍSLO V KRESLU
	011