



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/003-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
17.10.2023

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**Most ev. č. 3262-3 Skřivany**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

v příloze posíláme dotaz k výběrovému řízení.

Děkujeme za odpověď

- 1) Ve výkazu výměr je uvedena položka

33	422373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PREDP Z LAN PRO VNITR PREDPJ	T	2,417
		včetně přesahů stupeň protikoroze ochrany PL2 (plastový kanálek)		
		výkres č.7 2,417=2,417 [A]		

V technické zprávě je uveden počet lan 19, ve výkresu d.201.7 je uveden počet lan 22. Dále je uvedena ve výkresu celková hmotnost lan s přesahy 2,728 t, ve výkazu výměr potom jen 2,417 t (to odpovídá hmotnosti bez přesahů. Co platí, upraví zadavatel výkaz výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Počet lan 19 ks, uvedených v Technické zprávě projektové dokumentace, je chybně. Zadavatel uvádí, že správný počet lan je 22, tak jak je popsáno v tabulce výkresu souboru *d201_07_predpeti*, jež je součástí projektové dokumentace. K ocenění kubatury (taktéž výkres souboru *d201_07_predpeti*) platí ve výkazu výměr uvedených 2,417 tun předpínací výztuže včetně příslušenství (viz. specifikace pol. č. 422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PREDP Z LAN PRO VNITR PREDPJ) bez přesahů. Délka přesahů je technologická záležitost zhotovitele. Náklady na tyto přesahy si účastník započítá do ceny této položky.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že v případě rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr rozhoduje výkaz výměr, respektive specifikace v něm uvedená, tak jak je popsáno v příloze zadávací dokumentace č. 04 Výkaz výměr – preambule, v bodě 1, písm. e):

„V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr.“

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření