

[illegible]

Uchraná pŕed úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
-základní: polohou,zábŕanou,krytím,izolací
-pŕi poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
Ve stanovených prostorech ochrana doplŕková ochranným pospojením
a proudovým chráničem s vybavovacím proudem I_n=30mA.
V místnostech pro lékařské účely provedena ochrana
podle zařřídění místnosti dle ČSN 33 2000-7-710.

Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S

Dle manu před urazen elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
-základní : polohou,zábranou,krytím,izolací
-při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN

Ve stanovených prostorech ochrana doplňková ochranným pospojením a proudovým chráničem s vybavovacím proudem $I_v=30\text{mA}$.

V místnostech pro lékařské účely provedena ochrana podle zařídění místností dle ČSN 33 2000-7-710.