



## Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí  
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Spisová značka: ŽP/1991/2022  
Číslo jednací: MUVR/8651/2022/HAVAN  
Spisový znak: 231.10  
Skartační znak: V/5  
Vyřizuje: Ing. Anna Havlíčková  
Telefon: 499 405 704  
E-mail: havlickovaanna@muvrchlabi.cz

Ve Vrchlabí 03.03.2022

### **Žadatel:**

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, v zastoupení: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 vodního zákona a § 17 odst. 1 písm. a) uděluje

### **souhlas**

k záměru: „Most ev. č. 295-014 – Přední Labská“ na p. p. č. 327/1, 327/3, 330/1, 330/2, 330/3, 401/3, 401/5, 401/12, 401/13, 401/14, 401/15, 813/1, 813/4, 854/1, 874 v k. ú. Labská a p.p.č. 544/1, 551/2, 551/3, 885/3, 885/4, 885/5, 892/1 v k. ú. Přední Labská, obci Špindlerův Mlýn, okrese Trutnov, Královéhradeckém kraji.

V rámci tohoto záměru bude provedena rekonstrukce mostního objektu a pozemní komunikace ve stávající trase v místě stávajících objektů. Jedná se o most přes významný vodní tok Labe (IDVT 10100002) v ř. km 1081,546 u Michlova mlýna.

Provizorní most a komunikace budou po dobu stavby umístěny mimo stávající most.

Stávající nevyhovující most bude celý odstraněn, včetně středního pilíře, a nahrazen novou rozšířenou mostní konstrukcí o jednom poli, bez popěrného pilíře. Součástí stavby bude přeložka vedení CETIN na mostě.

Nově vybudovaný most bude tvořit betonová deska a ocelové nosníky, římsy mostu budou betonové, pochozí plocha bude opatřena striáží. Spodní stavba mostu bude na vzdušném líci obložena kamenem z místních zdrojů. Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu, silniční obruby budou betonové.

Souřadnice záměru (S-JTSK): X = 986 027, Y = 651 834

Stavbou budou dotčeny pozemky:

p.p.č. 327/1, 327/3, 330/1, 330/2, 330/3, 401/3, 401/5, 401/12, 401/13, 401/14, 401/15, 813/1, 813/4, 854/1, 874 v k. ú. Labská a p.p.č. 544/1, 551/2, 551/3, 885/3, 885/4, 885/5, 892/1 v k. ú. Přední Labská

### Podmínky souhlasu:

- Při provádění prací nedojde ke znečištění povrchových vod především závadnými látkami podle § 39 vodního zákona. Musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno úniku ropných látek a stavebních látek do vodního toku.
- Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude informována MO ČRS.
- S dostatečným předstihem před započítím stavebních prací je třeba vypracovat a předložit vodoprávnímu úřadu k odsouhlasení havarijní plán stavby a k němu vyjádření Povodí Labe s.p.
- Před zahájením prací je třeba zpracovat povodňový plán stavby a předložit jej místně příslušné obci (povodňovému orgánu obce) ke schválení.
- Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Správy KRNAP – OSS ze dne 12.05.2021 zn. KRNAP 04298/2021.
- Budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanoviska Povodí Labe, s. p.:
  - Nové přemostění musí být provedeno v souladu s ČSN 73 61 01 „Projektování mostních objektů“.
  - Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
  - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových a podzemních vod.
  - Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodního toku provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
  - Líce podpor včetně kamenného obkladu musí plynule navazovat na stávající přilehlé opevnění.
  - Správce významného vodního toku souhlasí s kácením kolizních dřevin z pozemku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik za předpokladu získání potřebných povolení a předání dřevní hmoty. Dřevní odpad bude zlikvidován zhotovitelem.
  - V průběhu akce nesmí dojít k ukládání vykopaného a demontovaného materiálu do koryta a ani na břehovou hranu koryta, odkud by mohl být splaven nebo sesunut do koryta významného vodního toku Labe. Materiál z demolovaného mostu musí být průběžně z koryta odstraňován.
  - Dlažby nesmí být provedeny z hornin významně ovlivňujících chemismus vody (např. nedoporučujeme používat vápenec).
  - Vzhledem k obsáhlé činnosti přímo v korytě vodního toku, požadujeme před zahájením stavby vypracovat povodňový plán. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa, tel. 495 088 708, [jansap@pla.cz](mailto:jansap@pla.cz). Požadujeme, aby povodňový plán obsahoval případné dočasné podpůrné konstrukce v korytě vodního toku.
  - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijní plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska pro havarijní plán Ing. Tomáš Kacálek, tel. 495 088 724, [kacalekt@pla.cz](mailto:kacalekt@pla.cz).
  - Celé dílo zůstane v majetku a péči investora.
  - Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby. Zhotovitel vyzve pracovníka Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem – Ing. Milan Fridrich, tel.: 499 320 209, 606 634 916, email: [fridrichm@pla.cz](mailto:fridrichm@pla.cz) ke kontrole provedené stavby.

## **Odůvodnění**

Žadatel, Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, v zastoupení: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988, podal dne 10.02.2022 u MěÚ Vrchlabí, Odboru životního prostředí žádost o udělení souhlasu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona k záměru: „Most ev. č. 295-014 – Přední Labská“ na výše citovaných pozemcích v k. ú. Labská a Přední Labská, obci Špindlerův Mlýn, okrese Trutnov, Královéhradeckém kraji.

V rámci tohoto záměru bude provedena demolice stávajícího mostu s komunikací a jeho nahrazení novým mostem s komunikací. Před zahájením demolice bude proveden provizorní most a komunikace mimo plochu mostu stávajícího. Jedná se o most přes významný vodní tok Labe (IDVT 10100002) v ř km 1081,546. Záměr je mimo jiné situován na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku (p.p.č. 854/1 v k.ú. Labská a p.p.č. 892/1 v k.ú. Přední Labská).

Vodoprávní úřad vycházel při rozhodování z těchto podkladů:

- žádost o udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona ze dne 10.02.2022
- plná moc k zastupování
- pověření k jednání
- projektová dokumentace „Most ev. č. 295-014 – Přední Labská“, kterou vypracovala společnost Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, v 04/2020
- stanovisko Povodí Labe, státní podnik, ze dne 15.11.2021, čj. PLa/2021/013734
- vyjádření MO ČRS Vrchlabí ze dne 09.02.2022
- závazné stanovisko Správy KRNP – OSS ze dne 12.05.2021 KRNP 04298/2021

Po přezkoumání dostupných podkladů vodoprávní úřad dospěl k závěru, že lze žádosti vyhovět za předpokladu dodržení stanovených podmínek.

## **Poučení**

Závazné stanovisko dle ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

otisk úředního razítka

Ing. Anna Havlíčková  
referentka oddělení vodního hospodářství

## **Rozdělovník:**

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, v zastoupení: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Jaroslav Kašpar, DiS., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988, IDDS