

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@kr-kralovehradecky.cz,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Elektrická požární signalizace:

Protože se jedná o rozšíření stávající technologie Esser, žádáme z důvodu integrace do již provozovaného systému o kontakt na stávající servisní organizaci EPS.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pro uživatele nemocnice Náchod provádí podporu a servis systému EPS společnost EZH, a.s. IČO: 269 01 005 se sídlem Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00 Brno.

Dotaz č. 2:

Evakuační rozhlas:

Protože se jedná o rozšíření stávající technologie, žádáme z důvodu integrace do systému o kontakt na stávající servisní organizaci. Typová čísla ve výkazu výměr odpovídají technologii Bosch, v technické zprávě je ale uvedena jako stávající technologie Esser. Žádáme o upřesnění výrobce dodávané technologie.

Odpověď na dotaz č. 2:

Pro uživatele nemocnice Náchod provádí podporu a servis systému evakuačního rozhlasu společnost EZH, a.s. IČO: 269 01 005 se sídlem Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00 Brno. Provozovaný stávající systém je Esser tak, jak vyplývá z technické zprávy obsažené v části projektu s ozn. D.1.4.6 Slaboproud. Při oceňování soupisu s názvem „Soupis 08.2 SLP Rozhlas“ uchazeč nebude brát zřetel na uvedená označení. Uvedená označení vyjadřují pouze čísla položek tak, jak je uvedeno v názvu předmětného sloupce soupisu. To platí i pro ostatní položky ostatních soupisů týkajících se slaboproudu.

Dotaz č. 3:

Ve výkazech výměr EPS a strukturované kabeláže jsou uvedeny demontáže v rozsahu 1 sada. Žádáme projektanta o upřesnění rozsahu demontáží např. (celkový počet hodin, počet hlásičů, zásuvek, kabelů apod).

Odpověď na dotaz č. 3:

V rámci položky č. 210 040701 – s popisem „Demontáž stávajícího SLP včetně rozvodů v předmětné části“ – 1 sada obsažené v soupisu s názvem „Soupis 08.3 SLB EPS“ uchazeč ocení předmětné práce v následující rozsahu:

Demontáže 450 m kabelů včetně příchytů, 40 ks opticko-kouřových hlásičů, 3 ks tepelných hlásičů, 9 ks tlačítkových hlásičů, 3 ks sirén včetně likvidace.

V rámci položky č. 210 040701 – s popisem „Demontáž stávajícího SLP včetně rozvodů v předmětné části“ – 1 sada“ obsažené v soupisu s názvem „Soupis 08.4 SLB strukt. kabeláž“ uchazeč ocení předmětné práce v následující rozsahu:

Demontáže 1400 m datových kabelů, 360 m plastových lišt 20x40 mm pro kabely; 80 m drátěných kabelových žlabů včetně držáků, podpěr, spojek a 56 ks datových zásuvek včetně likvidace.

Dotaz č. 4:

Strukturovaná kabeláž:

Položka na řádku č.49 záložní zdroj pro rozvaděč a bypass a s LAN management kartou a s kapacitou dimenzovanou alespoň na 10 minut provozu na baterie. Vzhledem k tomu, že se jedná o prováděcí dokumentaci, měl by projektant podle zátěže a požadované doby zálohování spočítat a navrhnout vhodný typ a výkon UPS. Žádáme o upřesnění a uvedení výkonu požadované UPS.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel upřesňuje minimální požadavky a parametry na UPS: UPS racková (výška 2U), výkon min 3000VA.

Dotaz č. 5:

Strukturovaná kabeláž:

Je požadován software pro management fyzické vrstvy vč. licencí. Jaký systém strukturované kabeláže s managementem fyzické vrstvy je nyní v areálu ON Náchod provozován? Z důvodu rozšíření a kompatibility žádáme o sdělení obchodní značky a výrobce kabeláže.

Odpověď na dotaz č.5:

V nemocnici je aktuálně provozován systém Reichle & De-Massari inteliPhy.

Zadavatel netrvá na rozšíření stávajícího managementu, ale akceptuje též dodávku nového systému od výrobce strukturované kabeláže na vlastní virtuální appliance. Dodaný management fyzické vrstvy i kabeláž musí být od stejného výrobce.

Dotaz č. 6:

Jednotný čas:

Ve výkazu výměr SLB strukturovaná kabeláž jsou na řádcích č. 86 IP digitální hodiny jednostranné podružné a č. 87 IP digitální hodiny dvoustranné podružné. Žádáme o sdělení výrobce jednotného času. U hodin ve výkazu výměr a v technické zprávě, chybí jakákoliv technická specifikace, například rozměry, velikost a barva číslic atd. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel výrobce jednotného času nebude blíže specifikovat.

Zadavatel upřesňuje minimální parametry a požadavky kladené na prvky jednotného času následovně:

IP digitální hodiny jednostranné podružné (č. položky PC239520 soupisu s názvem s názvem „Soupis 08.4 SLB strukt. Kabeláž):

- Digitální, **jednostranné**, interiérové, barva číslic např. zelená, počet znaků min. 8, velikost jedné číslice min.30x60mm, segmentový led zobrazovač vysoké svítivosti, čitelnost na vzdálenost přibližně 25 m, možnost využití jako autonomní hodiny se samostatným fungováním a zároveň jako podružné hodiny připojené k řídicímu systému jednotného času, upevnění na stěnu

IP digitální hodiny jednostranné podružné (č. položky PC239530 soupisu s názvem s názvem „Soupis 08.4 SLB strukt. Kabeláž):

- Digitální, **oboustranné**, interiérové, barva číslic např. zelená, počet znaků min. 8, velikost jedné číslice min.30x60mm, segmentový led zobrazovač vysoké svítivosti, čitelnost na vzdálenost přibližně 25 m, možnost využití jako autonomní hodiny se samostatným fungováním a zároveň jako podružné hodiny připojené k řídicímu systému jednotného času, zavěšení na strop/podhled.

Dotaz č. 7:

Přístupový a docházkový systém Aktion

Vzhledem k tomu, že přístupový systém Aktion má být integrován do stávající technologie, žádáme z důvodu integrace do systému o kontakt na servisní organizaci.

Odpověď na dotaz č. 7:

Pro uživatele nemocnice Náchod provádí podporu a servis systému Aktion společnost ADC CZ spol. s r.o. IČO: 15038459 se sídlem Havlíčkova 9, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 11. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 25. 10. 2023

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření