



MĚSTSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE
VRCHLABÍ

Techniko Opava s.r.o.
Bc. Tereza Vlčková
Hradecká 1576/51
Opava
746 01

Věc: Vyjádření k stavbě „Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí – PD“ v k. ú. Vrchlabí, dokumentace k povolení stavby

Dne: 3. 6. 2022

Napojení na vodovodní řad bude provedeno novou vodovodní přípojkou z hlavního vodovodu DN150. Pro odbočení z vodovodu bude použit navrtávací pas s hlavním uzávěrem včetně ovládacích armatur a dále bude uloženo PE potrubí DN50. Vodovodní přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou v technické místnosti objektu. Osazení bude splňovat požadavky normy ČSN ISO 4064-2, vodoměr požadujeme umístit do horizontální polohy číselníkem nahoru. Sestava bude v tomto provedení: ventil, (filtr), šroubení, vodoměr, šroubení, zpětná klapka, (regulátor tlaku), ventil, vnitřní rozvod. Vodoměr bude snadno přístupný pro čtení, montáž, údržbu a demontáž. Veškeré armatury okolo vodoměru musí být lehce přístupné, v případě závady vyměnitelné. Vzhledem k vyššímu tlaku bude na vnitřní rozvod osazen redukční ventil. Pro požární vodu je plánováno hnedle za odbočením osazení zpětné klapky.

Napojení na kanalizaci je naplánováno kanalizační přípojkou do stávající stoky DN600. Napojení bude provedeno odborným způsobem pomocí jádrové navrtávky s použitím speciální tvarovky k tomu určené. Potrubí po revizní šachtu Š1 bude z kameniny DN200. Do přípojky jsou zaústěny pouze vody splaškové.

Vody dešťové jsou řešeny vlastním areálovým systémem se zasakováním na pozemku investora.

S vydáním potřebných povolení k stavbě souhlasíme.

Při napojování na připravená odbočení požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících sítí a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů, standardů atd. Před zahájením a v průběhu stavby napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu budou dodrženy tyto podmínky:



Městské vodovody
a kanalizace Vrchlabí,
příspěvková organizace
Nádražní 832
543 01 Vrchlabí



IČ: 49290240
DIČ: CZ49290240
Organizace je zapsána v
Obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 1061.



tel. +420 499 429 414
mob. +420 603 728 733



ludek.kalensky@mevakvr.cz
dat. schránka: mdvk534



www.mevakvr.cz



MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VRCHLABÍ

- a) Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o vytyčení polohy stávajících sítí. Vytyčení bude provedeno na základě písemné objednávky.
- b) Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby nedošlo k poškození při provádění stavby.
- c) V místě možného střetu se zařízením vodovodní nebo kanalizační přípojky je nutné dohledat zařízení ruční sondou a až poté pokračovat v práci zemními stroji.
- d) Odkrytá vodovodní případně kanalizační přípojka musí být po celou dobu stavby chráněna proti poškození. Případné každé sebemenší poškození je nutné neprodleně nahlásit na tel. 731 200 531.
- e) Stávající zařízení na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklopy vodovodních a sekčních uzávěrů, ovládání ventilů a šoupat), nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena před dokončením stavby.
- f) Na sekčních uzávěrech, uzávěrech vodovodních přípojek, hydrantech pro požární zabezpečení a zařízeních vodovodu nesmí být zřizovány skládky zeminy, materiálů, zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby mohlo dojít k uzavření případné části úseku vodovodu nebo přípojky.
- g) Před záhozem výkopu v místě napojení musí být min. 1 den předem přizván zástupce MěVaK Vrchlabí (tel. 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení, zda nebylo poškozeno a zda byly dodrženy podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.
- h) Změny stavby vodovodních a kanalizačních přípojek budou předem písemně odsouhlaseny provozovatelem.
- i) Před uvedením stavby do provozu budou provedeny tlakové zkoušky dle platných ČSN.
- j) Součástí stavby bude osazení označení hlavního uzávěru vody dle ČSN 75 5025.

06



MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VRCHLABÍ

příspěvková organizace

Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

Příloha:

Koordinační situace (výkres C3) 1 x A3

Část projektové dokumentace zaslané elektronicky

Kalenský Luděk
vedoucí provozu distribučních sítí



Městské vodovody
a kanalizace Vrchlabí,
příspěvková organizace
Nádražní 832
543 01 Vrchlabí



IČ: 49290240
DIČ: CZ49290240
Organizace je zapsána v
Obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 1061.



tel. +420 499 429 414
mob. +420 603 728 733



ludek.kalensky@mevakvr.cz
dat. schránka: mdvk534



www.mevakvr.cz



LEGENDA ZNAČENÍ

- PODEZEMNÍ HRANICE DLE KATASTRÁLNÍ MAPY
- OBJEKTY - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- PODEZEMNÍ KOMUNIKACE - NOVÝ STAV
- BETONOVÉ PÁSADY - NOVÝ STAV
- ZNÁMENÍ VSTUPU A VÝJEZDU - STÁVAJÍCÍ STAV / NOVÝ STAV
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - STAVEBNÍ POZEMEK
- HRANICE DOČASNÉHO ZABORU
- STÁVAJÍCÍ STAV / DOSTRANĚNO
- STÁVAJÍCÍ ZELEN
- KÁČENÁ ZELEN / NOVÁ VÝSADBA
- OPLOČENÍ STÁVAJÍCÍ - KOVOVÉ / ŽELEZNÉ / S PODEZDÍVKOU
- OPLOČENÍ S PODEZDÍVKOU - NOVÝ STAV

LEGENDA DRUHŮ PLOCH

- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE SE ŽIVNÍM KRYTEM - PŘEKOP PRO ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ
- AREÁLOVÁ KOMUNIKACE SE ŽIVNÍM KRYTEM - NOVÁ KONSTRUKCE
- NOVÝ SJEZD S DLÁŽEŇNÝM KRYTEM - BETONOVÁ DLÁŽBA TL 80 mm
- PÁS - PŘÍDLAŽBY S DLÁŽEŇNÝM KRYTEM - ŽULOVÉ KOSTKY 100x100x100 mm
- VÝJEZD DO GARÁŽE - NOVÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE
- AREÁLOVÝ CHODNÍK S DLÁŽEŇNÝM KRYTEM - BETONOVÁ DLÁŽBA TL 60 mm
- CHODNÍK S DLÁŽEŇNÝM KRYTEM - BETONOVÁ DLÁŽBA TL 60 mm
- OKAPOVÝ CHODNÍK - PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO - KAČÍREK
- VRCHOVÝ PÁS - RELIÉFNÍ DLÁŽBA KOPKOVÁ
- GABIONY
- ZATRAVŇOVANÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVŇOVANÁ PLOCHA - PŘEKOP PRO ULOŽENÍ INŽ. SÍTÍ

LEGENDA SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

- | | | |
|----------------|-----------|------------------------------------|
| STÁVAJÍCÍ STAV | NOVÝ STAV | PITNÁ VODA |
| | | ÚHEŤOVÁ VODA |
| | | DEŠŤOVÁ KANALIZACE |
| | | DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TLAKOVÁ |
| | | SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE |
| | | JEKOTNÁ KANALIZACE |
| | | PLYNOVOD STI, PODEZPNÍ |
| | | PLYNOVOD NTL, PODEZPNÍ |
| | | ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN NADZEMNÍ |
| | | ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN POZEMNÍ |
| | | ELEKTRICKÉ VEDENÍ VO NADZEMNÍ |
| | | ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN POZEMNÍ |
| | | SČELOVACÍ OPTICKÉ VEDENÍ POZEMNÍ |
| | | SČELOVACÍ METALICKÉ VEDENÍ POZEMNÍ |
| | | VSÁKOVACÍ NÁDRŽ |
| | | AKUMULAČNÍ NÁDRŽ |
| | | ZAHRAČNÍ SLOUPEK |
- VN
AN
ZS



POZNÁMKA
TRASY SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSOU PŘEVZATY Z DOSTUPNÝCH PROJEKTŮ JEKOTIVNÝCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍKŮ, JSOU ZABEZPEČENY POLICE ORIENTAČNĚ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO POKRÝT SPRÁVCE O JEJICH VYTVŘENÍ TAK, ABY NEČLOU K JEJICH PŘEKÁŽENÍ V PŘÍČINNÉ PŘEVÁČENÍ PRACÍ
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A ZVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 461,740 m n. m.		
INVESTOR:		
PROJEKTANT:		

Královehradecký kraj	Královehradecký kraj Průmyslová ulice 1245, 500 03 Trutnov tel: +420 491 811 111 fax: +420 491 811 136 e-mail: dotaz@kraj-hradec.cz
----------------------	--

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers Technico Opava s.r.o. Průmyslová ulice 1245 500 03 Trutnov tel: +420 491 811 111 fax: +420 491 811 136 e-mail: dotaz@kraj-hradec.cz
-----------------------	---

PROJEKTANT		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Marek KUDLÍK	
VYPRACOVAL	Jakub SGLUNDA	
KONTROLOVAL	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE	
C. SITUÁČNÍ VÝKRESY	

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	8x44
	DATUM	04/2022
	STUPĚN	DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DUR+DSP
Ko: Vrchlabí, parc. č.: st. 508, st. 667, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1610/3, st. 9623, st. 4011	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
KOORDINAČNÍ SITUÁČNÍ VÝKRES	1:200	C.3.

3.6.2022

06

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE VRCHLABÍ
příspěvková organizace
Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240