

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050632
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Chtěli bychom touto cestou požádat o objasnění, resp. doplnění následujícího:

- a) *Projektová dokumentace D.1.4.7.Silnoproud neobsahuje jednopólová schémata jednotlivých rozvaděčů. Prosíme o doplnění projektové dokumentace o uvedená schémata.*
- b) *Projektová dokumentace D.1.4.7.Silnoproud neobsahuje projekt společné zemnicí soustavy. Prosíme o doplnění.*

Odpověď na dotaz č. 1

- ad a) Jednopólové schéma je nahrazeno popisem, což je v souladu s vyhláškou a dostatečné pro ocenění.
- ad b) Zemnění je ve výkrese střechy a zemnění v základech je popsáno v Technické zprávě ASŘ.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření