



LEGENDA ZTI:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY	PPr
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PPr PN 20
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPr PN 20
	NAVRŽENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPr PN 20
	POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	OCEL - POZINK
	POTRUBÍ UPRAVENÉ VODY	PPr PN 20
	VERTIKÁLNÍ ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ	PPr PN 20 / POZINK
	KULOVÝ KOHOUT	OCEL - POZINK
	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPr / POZINK
	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PPr PN20
	STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ HYDRANT D25	PLECH, HADICE Ø25

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PPr PN 20. ROZVODY POŽÁRNÍ UŽITKOVÉ VODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO. POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI. MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ. PRO NAPOJENÍ UMYVADEL A DŘEZU BUDOU POUŽITY ROHOVÉ VENTILY A DOPOJENÍ VODOVODNÍCH BATERÍ PŘES HADIČKY 3/8". PROSTUPY PRO POTRUBÍ BUDOU HLADKÉ, ABY NEDOCHÁZELO K DESTRUKCI IZOLACE, PŘÍPADNĚ BUDOU POUŽITY OCHRANNÉ TRUBKY. PROSTUPY POTRUBÍ VŠEMI POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI STĚNAMI I STROPNÍMI KONSTRUKCEMI - MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY TAK, ABY SE ZAMEZILO ŠÍŘENÍ POŽÁRU TĚMITO ROZVODY V SOULADU S KAP.6.2 ČSN 73 0810. UCPÁVKY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PBŘ, REALIZACÍ DÍLA PROVEDE ODBORNÁ FIRMA, NENÍ SOUČÁSTÍ PROFESE ZTI.

Projektant profese: **PipeTech Project s.r.o.**
Byšť 313
533 22 Byšť
IČ: 026 30 958
tel.: 774 877 355
vosahlo@pipetechproject.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
STAVEBNÍ ČÁST: 	PROFESE: 	
ING. JIŘÍ HÁJEK	ING. JAN VOSÁHLO	ING. JAN VOSÁHLO

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374
tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz

INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice
Stavební úpravy a přístavba
Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice

ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
DRUH PROJEKTU	DPS
DATUM	04.2023
FORMÁTŮ A4	2
MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:

VÝŘEZ PŮDORYSU 2.NP - VODOVOD	1:75	D.1.4.ZT.03
-------------------------------	------	-------------