

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz Ing. Tomáš Padrián, tel.: +420 724 010 463, e-mail: tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602246595, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

- ❖ **Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:**

DOTAZ Č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace - dotaz, týkající se části ZTI:

V návaznosti na VZD č. 1 a odpověď na dotaz č. 36 si dovoluujeme zadavatele upozornit, že u pol. č. 78 objektu B zůstal v názvu položky původní popis: Masážní vana... a požádat tedy o příslušnou opravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Jedná se o standardní smaltované/lité vany, volně stojící o rozměru 180x80 cm - viz upravený výkaz výměr. Položky č. 79 (A) 1 ks a č. 78 (B) 2 ks byly změněny.

DOTAZ Č. 2:

Vážený zadavateli,

prosíme o objasnění nesouladu v podkladech vnějších výplní. Ve VV je na straně 1., požadovaná hodnota okna $U_f=0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vzorový list profilů), dále v dokumentaci je požadovaná hodnota U_f - max 1,3.

Jedná se o zásadní rozdíl v požadavcích. Který je prosím platný? Případně je prioritní hodnota U_w (celého okna) $0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$?

VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ		
HODNOTY PRO VŠECHNA OKNA SHODNÉ		
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK NA KARTĚ OKNA		
- DODÁNO VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ NA NOSNÉ KONSTRUKCE, PAROTĚSNÝCH PÁSKŮ, ZACÍŠŤOVACÍCH LIŠŤ A NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ NA FASÁDY - ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NAMÍSTĚ! - UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU JEN PRO VYTVOŘENÍ CENOVÉ NABÍDKY! - DODAVATEL ZHOTOVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI OKEN A PŘEDLOŽÍ JI K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI! - PŘED VÝROBOU BUDE ODSOUHLASENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROJEKTAŘEM STAVBY!		
OZN.	POPIS	HODNOTA
W01	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	$U_{w,max}=0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ - CELÝM PRVKEM
	ZASKLENÍ	IZOLAČNÍ TROJSKLO $U_{g,max}=0,5 \text{ (W/m}^2\text{K)}$, PRŮHLEDNÉ, ČIRÉ
AŽ	MATERIÁL RÁMU	HLINÍKOVÝ PROFIL $U_{f,max}=1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ dle ČSN 73 0540-2

ODPOVĚĎ Č. 2:

Hodnota U_f musí vyhovět normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a současně musí splňovat uvedené hodnoty U_f uvedené u vzorových profilů jednotlivých typů rámu okenních výplní. Tzn. pro výplň otvůrkou je uvedena jiná hodnota než pro výplň HS portál apod.

Stejná situace platí také pro hodnotu U_w a U_d , které vycházejí z výpočtu modelové výplně. Protože jednotlivé výplně jsou různé, není možné zcela přesně požadovat dodržení U_w , které se bude u jednotlivých výplní lišit dle poměru zasklení a rámu. Proto se požaduje dodržení U_f a U_g , které zůstávají u každé výplně shodné.

Hodnota U_f u vzorových profilů je stanovena s ohledem na skutečné možnosti výrobců okenních profilů.

Přílohy:

JICIN - Komunitní sociální služby DOZP_zadání_20231113

-
- Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl v souladu s § 98 a § 99 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek.
 - **Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 12. 2023 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření