

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050636
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Zadavatel dle vysvětlení č.1 požaduje vinylovou podlahu v rolích. Ve výkazu výměr je ztratné ve výši 10 %. U tohoto materiálu v rolích se pohybuje ztratné okolo 20 %. Prosím o úpravu výkazu.

Odpověď na dotaz č. 1

Dle URS se ztratné pro povlakové krytiny v pásech (rolích) nebo čtvercích (dílcích) sjednává ve výši 10 %. Ztratné je tedy správně.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření