



## Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 9

**Veřejná zakázka:** Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

### **Identifikační údaje zadavatele:**

Název **Královéhradecký kraj**  
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,  
e-mail: [vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz)

**Profil zadavatele:** [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

### **Druh a režim veřejné zakázky:**

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

---

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

**Dotaz č. 9/1 (21/1):** Ve výkazu výměr ústředního vytápění chybí rozdělovač/sběrač, směšovací armatury a čerpadla - viz. výkresová část. Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

**Odpověď č. 9/1 (21/1):** : Po kontrole PD bylo zjištěno a na listě „Brownfield“ opraveno následující:  
Doplněna položka na hlavní R/S → položka č. 852a.  
Doplněny položky na oběhová čerpadla OČ 01 – OČ 08 → položky č. 864a až 864h.  
Doplněny položky na trojcestné regulační ventily – TSV 01 až TSV 03 → pol. č. 925a až 925c.  
Doplněny počty termostatů pro podlahové vytápění ze 3. a 4. NP – pol. č. 852.  
U položky č. 850 upraven popis pro druh RS → z RS 15 změna na RS 10.  
Upraven počet ks R/S pro podlahové vytápění pro 10 okruhů – ze 2 ks na 1 ks (pol. č. 846).  
Upraven název a popis u položek č. 915 a 916 – změna vyvažovacích ventilů závitových na přírubové.  
Zrušena položka č. 854 na HVDT  
**Soupis prací se mění.**

---

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

**Nová lhůta pro podání nabídek končí 11.01.2024 v 9:00 hodin.**

Přílohy:            Vykaz\_vymer\_VZD\_9

V Hradci Králové 23.11.2023

Ing. Věra Zeinerová  
na základě pověření