

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050636
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Prosíme o doplnění zadávací dokumentace o projektovou dokumentaci souboru Fotovoltaická elektrárna a zaslání detailu nosné konstrukce a jejího ukotvení.

Odpověď na dotaz č. 1

Dílenská dokumentace FVE je součástí dodávky stavby (položka 16 VRN). V této dokumentaci bude řešeno i kotvení. Návaznosti detailů na stavbu jsou taktéž součástí dílenské dokumentace stavby (pol. č. 12 VRN).

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci Silnoproudé elektroinstalace chybí v předaném VV silové připojení elektrických zařízení, které dodává jiná profese (VZT jednotky, zařízení ZTI, čerpadla, ventily+servopohony, apod). Žádáme o doplnění a následnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Položky nechybí, připojení spotřebičů na kabel je řešeno v D14C1-Silnoproudé rozvody v položce 164.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření