



Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 10

Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – SP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 10/1 (22/1): V technické zprávě silnoproudé elektroinstalace je uvedeno:

Po prozkoumání výkresové dokumentace konstatujeme, že rozvaděče NN ze kterých jsou napojena svítidla hlavního osvětlení nejsou vybaveny monitorovacími moduly pro CBS. Ani na jističích pro hlavní osvětlení nejsou osazeny pomocné kontakty, nelze tak vyhovět požadavku v ČSN EN 50172, aby se nouzové osvětlení aktivovalo automaticky při poruše obvodu hlavního osvětlení.

Je evidentní, že textová část zadávací dokumentace není v souladu s výkresovou částí. Proto žádáme zadavatele o úpravu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď č. 10/1 (22/1): Doplněny do výkresů rozvaděčů hlídače napájení. Upravený výkres rozvaděčů zaslán v příloze.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/2 (22/2): Při zkoumání výkresové části rozvaděčů NN (silnoproud) jsme si všimli, že chybí údaje o požadované zkratové odolnosti instalovaných prvků. Za návrh zkratové odolnosti je odpovědný projektant, nikoliv zhotovitel. Chybějící údaje mají také velký vliv na cenu rozvaděčů, proto je nelze bez doplnění relevantně ocenit.

Žádáme zadavatele o doplnění požadovaných zkratových odolností jednotlivých rozvaděčů

Odpověď č. 10/2 (22/2): Doplněny do výkresů rozvaděčů zkratové odolnosti. Upravený výkres rozvaděčů zaslán v příloze.
Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/3 (22/3): Při zkoumání výkresové části rozvaděčů NN (silnoproud) jsme si všimli, že některé zásuvkové okruhy také okruhy pro ohřev TUV nejsou vybaveny doplňující ochranou proudovým chráničem podle požadavku ČSN 33 2000-4-41ed.3, přičemž nikde ve zbytku zadávací dokumentace jsme nenalezli zdůvodnění tohoto řešení.

Výjimku z tohoto požadavku mají pouze lednice a mrazáky, zásuvky pro IT zařízení a zásuvky, které nejsou určeny pro laickou obsluhu

Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu zadávací dokumentace.

Odpověď č. 10/3 (22/3): Okruhy pro ohřev TUV jsou plánovány jako pevně připojené spotřebiče, v případě připojení skrze zásuvku je nutná doplňková ochrana pomocí RCD. U ostatních okruhu byly vyměněny jističe za jističe-chrániče.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/4 (22/4): Ve výkazu-výměr jsou uvedeny položky s popisem:

742990101 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK - Specifikace dle PD	kus	0,624
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. "			
" 1. PP " = 3			3,000
" Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis, switche. "			
742990102 SPC	D+M Datový rozvaděč RACK datový sklad - Specifikace dle PD	kus	1,248
Výkaz výměr: " Datový rozvaděč 1000/800 42U. "			
" 3. NP " = 6			6,000
" Včetně pasivních prvků, patch panelů, optické vany, převodníků a veškerého dalšího nutného vybavení a příslušenství vč. štítků pro popis, switche. "			

Výše uvedená specifikace je velice strohá, z popisu položek ani projektové dokumentace není možné zjistit veškerou potřebnou výzbroj, kterou mají datové rozvaděče obsahovat, nejsou uvedeny ani parametry požadovaných přístrojů, např.

- ☐ Požadované parametry switchů, počet portů, počet a výkon PoE portů, management? Typ managementu?, počet a typ optických portů atd.
- ☐ Typ a počet optických konektorů v optických vanách
- ☐ S ventilační jednotkou nebo bez? Počet ventilátorů

Atd.

Žádáme zadavatele o detailnější specifikaci vč. uvedení veškerých technických údajů pro relevantní ocenění výše uvedených položek.

Odpověď č. 10/4 (22/4): Aktivní prvky nejsou součástí rozvaděče – viz DI č. 5. Typ a počet konektorů pro optické vany dle druhů použitého zařízení, ale musí být jednotný pro všechny druhy optických van. RACK s ventilační jednotkou se nepředpokládá, neboť místnosti s RACKY jsou chlazeny jak v 1. PP, tak i ve 3. NP.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/5 (23/1 a 28/1): Výkaz výměr část A.2: Prostory pro expozici muzea

Položky:

A.2.1.98: Likvidace suří			
099: Přesun hmot HSV			
0997: Doprava suří a vybouraných hmot			
73	997006512	Vodorovné doprava suří s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	1 185,060
74	997006519.ZC	Příplatek k vodorovnému přemístění suří na skládku ZKD 1 km přes 1 km, příplatek bude zohledněn v jednotkové ceně	1 185,060
75	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	3 665,956

V položce č.75 poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce je zřejmě omylem uvedena chybná výměra.

Žádáme tímto o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 10/5 (23/1 a 28/1): Správné množství sutí je dle položek 73 a 74. Množství u položky 75 upraveno.

Soupis prací se mění.

Dotaz č. 10/6 (23/2 a 28/2): Výkaz výměr části KKC část V.09 Ostatní náklady, položka číslo 986

986	A1.V09_001	Zpracování Kontrolního protokolu dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškožovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 2021/C 58/01)
-----	------------	--

Domníváme se, že práce popsané v textaci položky nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/6 (23/2 a 28/2): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/7 (23/3 a 28/3): Výkaz výměr části KKC část V.09 Ostatní náklady, položka číslo 987

987	A1.V09_002	Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů
-----	------------	---

Domníváme se, že práce popsané v textaci položky nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/7 (23/3 a 28/3): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/8 (23/4 a 28/4): Výkaz výměr části EXT část V.09 Ostatní náklady, položka číslo 983

983	A2.V09_001	Zpracování zprávy o naplnění a realizaci projektu v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškožovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.
-----	------------	--

Domníváme se, že práce popsané v textaci položky nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/8 (23/4 a 28/4): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/9 (23/5 a 28/5): V předloženém výkazu výměr UT je uveden hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku. Ve schématu zapojení zakreslen není. Je chybně výkaz nebo schéma?

731999302 SPC	D+M Hydraulický vyrovnávač dynamického tlaku	kus	1,000		0,00
	Výkaz výměr: " V ceně veškeré nutné příslušenství vč. kapiláry, KK, případného probakelování, napojení na elektro, zaregulování a izolačního pouzdra. "I				
	" průtok 20,0m3/hod "				

Odpověď č. 10/9 (23/5 a 28/5): Odpověď zveřejněna ve Vysvětlení č.9.

Soupis prací se nemění.

Dotaz č. 10/10 (23/6 a 28/6): Výkaz výměr části Brownfield část V.09 Ostatní náklady, položky číslo 1085 až 1089

1085	A5.V09_012	Zásady DNSH - Zpracování Zprávy o plnění zásady DNSH dle Metodického pokynu pro uplatňování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období 2021–2026
1086	A5.V09_013	Zásady DNSH - Zpracování Energetického posudku - Vypracovaný energetickým specialistou podle zákona o hospodaření energií. Energetický posudek musí primárně obsahovat hodnoty, které jsou doplňovány do Zprávy o plnění zásady DNSH v části a) Cíl zmírňování změny klimatu (např. hodnoty týkající se dodatečně instalované kapacity obnovitelné energie, snížení emisí skleníkových plynů atd.).
1087	A5.V09_014	Zásady DNSH - Zpracování Ekologického auditu (lze nahradit předběžným průzkumem) - Vypracovaný odpovědným řešitelem. Ekologický audit slouží pro část c) Cíl oběhového hospodářství a část d) Cíl prevence a omezování znečištění Zprávy o plnění zásady DNSH. Cílem je především vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi a vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů, a zvláště chráněných území.
1088	A5.V09_015	Zpracování Podkladů pro hodnocení týkající se energetické náročnosti budovy - Formulář s podpisem energetického specialisty
1089	A5.V09_016	Zásady DNSH - Zpracování Závěrečného vyhodnocení investičního záměru, které obsahuje mj: skutečně dosažené hodnoty závazných indikátorů – specifické údaje; termín dokončení revitalizace a fotodokumentaci revitalizovaného území.

Domníváme se, že práce popsané v textaci uvedených položek nejsou předmětem prací generálního dodavatele a jsou povinností Zadavatele/investora.

Odpověď č. 10/10 (23/6 a 28/6): Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.
Soupis prací se nemění.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 15.01.2024 v 9:00 hodin.

Přílohy: Výkaz_výměr_VZD_10
Upravený výkres rozvaděčů

V Hradci Králové 27.11.2023

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření