

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050636
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

ZTI – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – ROZPOR VV/TZ

Střešní vpust v rozpočtu bez ohřevu, v TZ s ohřevem.

Ohřívač vody v rozpočtu 200l beztlaký s pojistným ventilem je logický nesmysl.

V rozpočtu jsou obyčejné pračkové sifony ale v TZ jsou HL 405 a HL410.

V rozpočtu sprchové dveře 2x ale podle TZ nejsou dodávka ZTI.

V rozpočtu jsou umyvadla 50 a 60cm, v TZ hranatá umyvadla 55 cm. Krom toho je u označení umyvadel U1 a U2 stejný popis, tak nevím, jak se liší.

Proč jsou v rozpočtu umyvadlové baterie s výpustí a pak ještě zvlášť 24 ks výpustí? Ty mají být případně obyčejné se sítkem nebo klik klak?

V rozpočtu jsou k invalidům sifony podomítkové, v TZ chromové úsporné (předpokládám nábykový typ).

Proč je v rozpočtu 12 ks WC, 8 ks tlačítek a 14 ks modulů pro WC ?

V rozpočtu je 5x výlevka a jen 3x nádržka. V TZ je popis výlevky: stojící x závěsná, keramická x nerezová, splachovací nádržka x podomítkový modul.

V rozpočtu je 14x sprchová baterie, 5x podlahová vpust, 2x vanička. V plánech jsem 14 sprch nenašel.

Bylo by dobré uvést referenční výrobek na vany. Třeba GK Magic Door ?

A to je jen zlomek, prosíme o kontrolu a dát do souladu PD, TZ a rozpočet.

Odpověď na dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci byla přiložena starší verze rozpočtu ZTI, která způsobila rozpor mezi VV a PD. Zadavatel uveřejňuje nový VV.

K dotazu o specifikaci zařizovacích předmětů zadavatel upozorňuje na projekt interiéru, který tyto zařizovací předměty specifikuje.

Ke každé položce viz následující komentář:

- *Střešní vpust v rozpočtu bez ohřevu, v TZ s ohřevem.*
Vpust je s ohřevem, doplněn popis do rozpočtu.
- *Ohřívač vody v rozpočtu 200l beztlaký s pojistným ventilem je logický nesmysl.*
Ohřívač je tlakový, z toho důvodu tam je pojistná souprava, apod. Chyba v databázi Kros 2023. Opravena položka v rozpočtu.
- *V rozpočtu jsou obyčejné pračkové sifony ale v TZ jsou HL 405 a HL410.*
Je to pračkový sifon HL 405. Opraven popis položky v rozpočtu. V projektu použity jen sifony HL 405. Sifony HL 410 použity nejsou.

- *V rozpočtu sprchové dveře 2x ale podle TZ nejsou dodávka ZTI.*
Byla předána neaktualizovaná verze rozpočtu týkající se dodávek ZTI vs. INTERIÉR. V aktualizované verzi je již toto zohledněno. Sprchové dveře jsou dodávkou interiéru. Specifikace dle tabulky "vybavení koupelen a wc" v projektu interiéru.
- *V rozpočtu jsou umyvadla 50 a 60cm, v TZ hranaté umyvadla 55 cm. Krom toho je u označení umyvadel U1 a U2 stejný popis, tak nevím, jak se liší.*
Byla předána neaktualizovaná verze rozpočtu týkající se dodávek ZTI vs. INTERIÉR. V aktualizované verzi jsou již rozměry umyvadel zohledněny. Umyvadla U1, U2 jsou označena různě, mají však stejný rozměr 55x45cm, jde o stejný výrobek. Specifikace dle tabulky "vybavení koupelen a wc" v projektu interiéru.
- *Proč jsou v rozpočtu umyvadlové baterie s výpustí a pak ještě zvlášť 24 ks výpustí? Ty mají být případně obyčejné se sítkem nebo klik klak?*
Popis baterie s výpustí znamená to, že baterie bude vybavena páčkou pro ovládání výpusti. Výpust je pak samostatnou položkou a bude systém click-clack. Specifikace dle tabulky "vybavení koupelen a wc" v projektu interiéru.
- *V rozpočtu jsou k invalidům sifony podomítkové, v TZ chromové úsporné (předpokládám nábykový typ).*
Byla předána neaktualizovaná verze rozpočtu týkající se dodávek ZTI vs. INTERIÉR. V aktualizované verzi je již toto zohledněno. Sifony budou místo šetřící nebo-li nábytkový, chrom. Specifikace dle tabulky "vybavení koupelen a wc" v projektu interiéru.
- *Proč je v rozpočtu 12 ks WC, 8 ks tlačítek a 14 ks modulů pro WC ?*
Byla předána neaktualizovaná verze rozpočtu týkající se dodávek ZTI vs. INTERIÉR. V aktualizované verzi je již toto zohledněno. Moduly budou pro klasické wc, invalidní wc a závěsné výlevky, stejný počet bude tlačítek. U invalidních wc budou navíc tlačítka pneumatická. Specifikace dle tabulky "vybavení koupelen a wc" v projektu interiéru.
- *V rozpočtu je 5x výlevka a jen 3x nádržka. V TZ je popis výlevky: stojící x závěsná, keramická x nerezová, splachovací nádržka x podomítkový modul.*
Závěsných výlevek jsou 3 ks (k tomu závěsný modul vč. tlačítka, nástěnná baterie), stojících výlevek jsou 2 ks (k tomu splachovací nádržka, nástěnná baterie), nerezová výlevka je 1 ks (nástěnná baterie).
- *V rozpočtu je 14x sprchová baterie, 5x podlahová vpust, 2x vanička. V plánech jsem 14 sprch nenašel.*
Byla předána neaktualizovaná verze rozpočtu týkající se dodávek ZTI vs. INTERIÉR. V aktualizované verzi je již toto zohledněno. V rozpočtu je 4 ks sprch invalidních (vpust, termostatická baterie, apod.) a 2 ks sprch obyčejných (vanička, páková baterie), vpusti jsou dále samostatně ve strojovně UT a u speciálních van v počtu 4ks.
- *Bylo by dobré uvést referenční výrobek na vany. Třeba GK Magic Door ?*
Byla předána neaktualizovaná verze rozpočtu týkající se dodávek ZTI vs. INTERIÉR. V aktualizované verzi je již toto zohledněno. Typ vany je v rozpočtu podrobně popsán. Specifikace dle tabulky "vybavení koupelen a wc" v projektu interiéru.

Dotaz č. 2

OKNA:

u pozic 5,6, Nelze vyrobit sklo v kuse ve fixní části okna na profil je to moc velká váha sklo bude vážit kolem 900 kilogramů.

Žádáme o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 2

Okno vč. skla vyrobitelné je, což projektant ověřil u výrobce jak okna, tak skel.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ aktualizovaný soupis prací, který v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný soupis prací.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 12. 2023 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací ke dni 28. 11. 2023

Za zástupce zadavatele na základě pověření