

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050636
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

So 03 – chybí nám podkladní beton pod opěrné zdi a bednění. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Podkladní beton není samostatně navržen. Tloušťka desky opěrné zdi je navržena v takové tloušťce, že lze vybetonovat 5 cm v prvním taktu, následně se umístí výztuž a dobetonuje se druhý takt do celkové tloušťky desky (25 cm). Celkem tedy 30 cm jak je v PD.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Místo podání ani lhůta pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření