



Zapuštěná rozvodnice, 36 modulů, IP41/20

In=32A

- Typ rozvodnice musí být upřesněn při realizaci pro provedení nízké (stavba)
- Uspořádání přístrojů dle zvyklosti prováděcí firmy
- Vnější vlivy : normální, abs vnitřní chráněný prostor
- Proudová soustava 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S
- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje
- Doplňková proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA

Autor návrhu		Ing. Zděnek Balcar		
Zodpovědný projektant		Ing. Hana Bezstarostí		
Vyraboval		Ing. Hana Bezstarostí		
Investor :		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové		
		Číslo zakázky: 18/2020-VOS		
Akce :		Dětský domov a školní jídelna Sedloňov, stavební úpravy II.etapa (DPS) SO01 - Objekt dětského domova a školní jídelny		
Název : Schéma rozvodnice R3		Datum :		10.6.2023
		Měřítko :		---
		Formát :		1 x A3
		Revize :		
		Část :		Číslo výkresu :
Elektroinstalace		D.1.4.c.10		