



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/006-24/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
29.11.2023

Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

## Znění žádosti:

### **Žádost č. 1**

Dobrý den,

zasíláme vám žádost o dodatečné informace na předmětnou zakázku.

#### Dotaz č.1

U SO 201.1 a 201.2 a 202.2 je v soupisu prací pol. č. 281451 Injektování nízkotlaké z cementové malty na povrchu. Ve výpočtu množství je použit chybný vzorec pro výpočet objemu. Místo poloměru je počítáno s průměrem.

Žádáme zadavatele o úpravu množství položky v předmětných SO.

#### Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

### **K žádosti č. 1**

#### Dotaz č. 1:

Vypočtený objem injektážní směsi předpokládá kromě vyplnění prostoru vrtu i nasycení přilehlé zeminy (horniny), vyplnění dutin apod. Na základě zkušeností projektanta je uvažována oblast odpovídající dvojnásobku vrtaného průměru. Dodavatel ocení výměru uvedenou v soupise prací.

**Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření