

Záznam a vyhodnocení expresní vsakovací zkoušky

k. ú. (parcels)	Dobrošov (237/3)		hloubka	ČSN 73 6133	<i>zóna testu*</i>
sonda	K2 (kopaná-ruční)	Profil sondou	0,0 - 0,2 m	F1-O-Y	
průměr	0,25 m		0,2 - 0,7 m	F1 - G4	<u>0,2-0,7 m</u>
datum	19.10.2022				

* testována hlína písčítá s hojnými úlomky, místy až zemina úlomkovitohlinitá, středně ulehlá až ulehlá (konzistence pevná)


Záznam vsakovací zkoušky

čas [s]	h [m]	h_1/h_0	čas [s]	h [m]	h_1/h_0
0	0,44	1,000			
60	0,37	0,841			
180	0,31	0,705			
540	0,25	0,568			
1620	0,17	0,386			
2340	0,14	0,318			

Vypočtený koeficient vsaku

k_v **7,86E-06** m.s⁻¹

Průběh vsakovací zkoušky



Výpočet hodnoty koeficientu vsaku k_v je vyhodnocen na základě terénních měření pomocí metody jednorázového nálevu.