

## LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ OCELOVÉ SPIRO IZOLOVANÉ POTRUBÍ
- - - - - PŘÍVODNÍ OCELOVÉ SPIRO IZOLOVANÉ POTRUBÍ
- ===== ODVODNÍ POTRUBÍ – TERMOIZOLAČNÍ HADICE

**KLIMA VZT** VENKOVNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW PRO PŘÍMÝ VÝPAR VZT

**KLIMA TM** VENKOVNÍ A VNITŘNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW

**SB+E0** SMART BOX D125 O PRŮTOKU 30m³/hod + ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ – MAX.0,7kW, 1x10A

**SB1+E0** SMART BOX D160 O PRŮTOKU 150m³/hod + ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ – MAX.0,7kW, 1x10A

STROPNÍ VENTILÁTORY SE ZPĚTNOU Klapkou A DOBĚHEM

**1** VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PARAPETNÍ S EL. OHŘEVEM A CHLAZENÍM O VÝKONU 330m³/hod

**2** TLUMIČ HLUKU D200 – 900mm


**3** PŘECHOD NA SPIRO 250/200 – Ø200

**4** SACÍ KOLENO D200 – OTOČENÉ NA SEVER

**5** VÝFUKOVÉ KOLENO D200 – OTOČENÉ NA JIH

**6** PROTIPOŽÁRNÍ Klapka D200

**7** PROTIPOŽÁRNÍ Klapka D160



±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT: <b>ENERGY BENEFIT</b> CENTRE O.P.S.	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Energy Benefit Centre o.p.s. Trnkova 531/4, 160 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	
	Vypracoval: Martin Fejk	Zodpovědný projektant: Martin Fejk
PROJEKT: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – projektová dokumentace	razítka a podpis	
	Zadávkové číslo: 04-21-32	Paré:
STAVEBNÍK: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Datum: 31.01.2022	
	Část: D.1.4.c	Stupeň: DPS
VÝKRES: REZ A-A	Změna: 00	
	Č.výkř.: 06	Měřítko: 2 x A4 1:50