



LEGENDA:

- PRVODNI OCELOVÉ SPIRO IZOLOVANÉ POTRUBÍ
- PRVODNI OCELOVÉ SPIRO IZOLOVANÉ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ – TERMOIZOLAČNÍ HADICE
- KLIMA VZT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW PRO PŘÍMÝ VÝPAR VZT
- KLIMA TM VENKOVNÍ A VNITŘNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW
- SB+EO SMART BOX D125 O PRŮTOKU 30m³/hod + ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ – MAX.0,7kW, 1x10A
- SB1+EO SMART BOX D160 O PRŮTOKU 150m³/hod + ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ – MAX.0,7kW, 1x10A
- STROPNÍ VENTILÁTORY SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU A DOBĚHEM
- 1 VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PARAPETNÍ S EL. OHŘEVEM A CHLAZENÍM O VÝKONU 330m³/hod
- 2 TLUMIČ HLUKU D200 – 900mm
- 3 PŘECHOD NA SPIRO 250/200 – Ø200
- 4 SACÍ KOLENO D200 – OTOČENÉ NA SEVER
- 5 VÝFUKOVÉ KOLENO D200 – OTOČENÉ NA JIH

±0,000 = 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ENERGY BENEFIT

Energy Benefit Centre o.p.s.
Indkurova 537/A, 160 00 Praha 6
tel.: +420 220 001 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČASTI:

Vypracoval: Martin Fajek
Zodpovědný projektant: Martin Fajek

PROJEKT:

Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – projektová dokumentace

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROJESE:

VZDUCHOTECHNIKA

VÝKRES:

Půdorys 1.NP – OBJEKT A

rozlika a podpis

Zakázkové číslo: 04-21-32

Paré:

Datum: 31.01.2022

Část: 00

Stupeň: DPS

Změna: 00

Číslo: 02

Formát: 12x A4

Měřítko: 1:50