



LEGENDA:

- KLIMA VZT VENKOVNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW PRO PŘÍMÝ VÝPAR VZT
KLIMA TM VENKOVNÍ A VNITŘNÍ SPLIT KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 2,5kW
SB+E0 SMART BOX D125 O PRŮTOKU 30m3/hod + ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ – MAX.0,7kW, 1x10A
SB1+E0 SMART BOX D160 O PRŮTOKU 150m3/hod + ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ – MAX.0,7kW, 1x10A
STROPNÍ VENTILÁTORY SE ZPĚTNOU KLAPKOU A DOBĚHEM
1 VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PARAPETNÍ S EL. OHŘEVEM A CHLAZENÍM O VÝKONU 300m3/hod
2 TLUMIČ HLUKU D200 – 900mm
3 PŘECHOD NA SPIRO 250/200 – Ø200
4 SACÍ KOLENO D200 – OTOČENÉ NA SEVER
5 VÝFUKOVÉ KOLENO D200 – OTOČENÉ NA JH
6 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA D200
7 PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA D160

ZMĚNA PD – 11/2022

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRUM ČESKA		Energy Benefit Centre o.p.s. Hádkova 531/A, 160 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vyroboval: Martin Fejk Zodpovědný projektant: Martin Fejk	
PROJEKT: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – projektová dokumentace – aktualizace PD		stavění: KRAJ Převodské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		část, profese: VZDUCHOTECHNIKA	
výkres: Pádorys 2.NP – OBJEKT B		část, stupeň: D.1.4.c DPS		č. výkresu: 05Z	
		datum: 11/2022		formát: 12x A4	
		zakázkové číslo: 04-21-32		paré: 00	
		změna: 00		měřítko: 1:50	

