

Technická specifikace

Název VZ:	Směšovací přístroje pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	Z251a	Směšovací přístroj - na bázi podtlaku	6

Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch

Připojení na vodu

Vstup pro min. 2 druhy dezinfekce

Průtok min. 12 l/min

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	Z251b	Směšovací přístroj - elektronický směšovač	4

Směšovací přístroj pro přípravu aplikačního roztoku pro mytí a dezinfekci nástrojů a ploch

Dávkovací jednotka na přípravu a netlakové dávkování hotového dezinfekčního přípravku nebo mycího roztoku z koncentráту a pitné vody

Elektronické čerpadlo koncentráту

Elektronický průtokoměr vody

Koncentrace roztoku není závislá na kolísání tlaku ve vodovodním potrubí

Hladinový snímač koncentráту v kanystru

Bezpečné nízké napětí 24V

Jednoduché přepínání zvolené Koncentrace bezpečnostním klíčem

Optická LED signalizace chodu (informativní chybové hlášení)

Možnost volby automatického vypnutí (často opakovaná přesná dávka)

Možnost záměny dezinfekce dle dezinfekčního plánu

Zabezpečení proti kontaminaci koncentrátem vodovodního potrubí

Hygienické celonerezové provedení

Dávkování min. 0,25 % až 3,0 %