



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/010-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
11.12.2023

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „**II/299 Librantice – Libřice, 2. etapa**“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

ke stavbě "II/299 Librantice - Libřice, 2. etapa" bychom měli následující dotaz, respektive žádost o revizi materiálů použitých v projektu:

V projektové dokumentaci (např. Vzorový příčný řez, Technická zpráva) a ve výkazu výměr jsou použity asfaltové směsi do obrusné vrstvy ACO 11 S 50/70 a do ložní vrstvy ACL 16 S 50/70. Tyto směsi však vzhledem k aktualizaci normy ČSN 736121 (které je citována v Technické zprávě) a v aktuálním znění TKP 7, na které se odkazují smluvní dokumenty, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy, již nejsou uváděny jako použitelné materiály a vzhledem k těmto skutečnostem již ani nejsou nabízeny obalovkami. Žádáme Zadavatele o revizi těchto směsí tak, aby vyhovovaly příslušným kvalitativním dokumentům uváděným v Zadávací dokumentaci – viz. tabulka E.1 ČSN 736121.

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Vysvětlení, zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Projektová dokumentace byla zpracována podle ČSN 736121:2019, jejíž platnost končí 30.6.2024. Současně je platná i nově vydaná ČSN 736121:2023. Zhotovitel tedy v nabídce nacení asfaltovou směs, kterou použije při realizaci zakázky, tzn. asfaltovou směs podle původní normy, pokud ji bude mít v době realizace Díla k dispozici, příp. podle nové vydané normy s odpovídajícím označením směsí podle Tabulky E.1, tedy ACO 11+ 50/70, resp. ACL 16+ 50/70. Typ asfaltových směsí bude následně vybraným dodavatelem doložen po výzvě k předložení dokladů dle § 122 odst. 3 zákona v průběhu zadávacího řízení před podpisem smlouvy.

Položky soupisu prací se nemění, zůstává ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S, obojí s asfaltem 50/70.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření