



## Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Adéla Štanglová  
Novoměstská 626  
537 08 Chrudim

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
Pla/2021/025359

VYŘIZUJE/LINKA  
Martin Fajl / 677  
Bc. M. Petříčková / 481 321 388

HRADEC KRÁLOVÉ  
14.6.2021

### **Rekonstrukce dešťové kanalizace včetně přípojek v ul. Lomnická (průtah silnice č. II/284), k.ú. Nová Paka**

Dne 27.5.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované (9/2015) se jedná o rekonstrukci dešťové kanalizace včetně přípojek v ul. Lomnická (průtah silnice č. II/284), k.ú. Nová Paka. Stavba zahrnuje výstavbu oddílné dešťové kanalizace (dojde k oddělení dešťových a splaškových odpadních vod). Oddělení dešťových a splaškových odpadních vod ve stávající kanalizaci bude zajištěno pomocí rozdělovacích objektů. Pro odtok splaškových vod je v rozdělovacím objektu navržena škrťací trať o profilu DN 200 (kapacita škrťací trati při daném profilu 20 l/s). Na konci potrubí bude osazena zpětná klapka, betonový profil koryta bude v místě vyústění opatřen kamennou dlažbou. Stávající stoky jednotné kanalizace budou zaplaveny betonem, šachty budou vybourány. Současně dojde k připojení stávajících kanalizačních přípojek. Dešťová kanalizace bude zaústěna ve dvou místech přes nové vyústní objekty (ř.km 2,850 a 3,280) do vodního toku Rokytka (IDVT: 10101653) ve správě Povodí Labe, státní podnik. Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem parc.č. 4112/1 v k.ú. Nová Paka ve správě Povodí Labe, státní podnik. V místě navržených vyústních objektů nemáme evidovanou žádnou břehovou úpravu ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je Město Nová Paka.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1780 - Oleška od toku Rokytka včetně po tok Popelka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 659805, X: 1007885.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Požadujeme předložit ke schválení výkresy vyústních objektů a to na Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, provozní středisko Turnov (Bc. M. Petříčková, tel.: 481 321 388 popř. [petrickovam@pla.cz](mailto:petrickovam@pla.cz)).
- Potrubí vyústního objektu požadujeme umístit cca 0,20-0,30 m nad hladinou běžného průtoku kolmo či mírně šikmo po směru toku a nesmí nezasahovat do průtočného profilu toku.

- Bez písemného souhlasu správce vodního toku s provedením vyústních objektů nebude stavba zkolaudována.
- Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
- Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
- Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- Do stavebního řízení požadujeme dořešit majetkoprávně dotčení pozemku parc.č. 4112/1, k.ú. Nová Paka.
- Pro hospodaření s dešťovými vodami požadujeme dodržet normy TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

Upozorňujeme, že za stav vyústního objektu trvale odpovídá vlastník (provozovatel) kanalizace a je povinen dbát o jejich řádný stav a funkci.

Upozorňujeme, že správce toku neručí za škody na stavbě a zařízení způsobené povodňovými průtoky.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemek parc.č. 4112/1, k.ú. Nová Paka), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (*nebo stavby*) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, PS Turnov (Dana Hubáčová, tel.: 481 321 388 popř. hubacovada@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

**Na vědomí**

PL Z1 – Jablonec nad Nisou – PS Turnov