

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 10

Veřejná zakázka:	Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050632
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozích žádostí dodavatele.

Dotaz č. 1

Máme nejasnosti u dveří - zámky:

- a) *DF01- má být klika/klika a elektromechanický zámek což by problém nebyl s tím, že ve spodní části je text,, dveře budou v běžném provozu uzamčeny a v případě p.p. budou odblokovány pomocí signálu EPS, popřípadě tlačítkem.*

Zde by mohl být použit pouze zámek od Assa Abloy panikový EL460 popis viz níže. Nicméně i po kontaktu EPS se vždy musí vzít za kliku a otevřít, nestačí do dveří pouze tlačít. To by uměl jedině zámek Elektromotorický, zde by však muselo být použito kování klika-koule/madlo

- b) *DF08- má byt mechanický zámek což je v pohodě a následně ve spodní části je text,, dveře budou v běžném provozu uzamčeny a v případě p.p. budou odblokovány pomocí signálu EPS, popřípadě tlačítkem. U nepanikového zámku a navíc jen mechanického to není možné.*

Varianta je zde použít stejný zámek jako u DF01 popřípadě elektrický protikus reverzní, nicméně pokud někdo dveře zamkne tak el.protikus strácí význam. Navíc je zde kování klika-klika což u el. protikusu je znovu nesmysl.

- c) *DF09- Stejná otázka jako u DF08*

- d) *DF13- Stejná otázka jako u DF08*

- e) *DH205- Stejná otázka jako DF01*

- f) *DH305- Stejná otázka jako DF01*

- g) *U pozic DS-01;02;03;04;05 je popis „přístup přes čtečku,, Bude přístup jako jednostranná kontrola vstupu, pak bude použit zámek panikový jako pozice DF01 pokud bude oboustranná kontrola vstupu pak je potřeba použít zámek EL461 viz popsí níže. Prosím o doplnění.*

Odpověď na dotaz č. 1

ad a) Dveře budou vybaveny el. mech. panikovým zámkem doplněným reverzním el. otvíračem s odpruženou střílkou pro požární dveře na únikové cestě, kování klika/klika. El. otvírač bude v běžném provozu dveře blokovat. V případě požárního poplachu dojde k odblokování el. reverzního otvírače pomocí signálu EPS, v případě jiného, než požárního poplachu budou dveře odblokovány pomocí únikového tlačítka a dveře budou ve směru úniku průchozí při použití kliky.

ad b) Stejně řešení jako u DF01.

ad c) Stejně řešení jako u DF01.

ad d) Dveře slouží pouze jako únikové, v běžném provozu se neuvažuje s jejich používáním. Budou vybaveny mechanickým panikovým zámkem doplněným reverzním el. otvíračem s odpruženou střílkou pro požární dveře na únikové cestě, kování klika/klika. El. otvírač bude v běžném provozu dveře blokovat. V případě požárního poplachu dojde k odblokování el. reverzního otvírače pomocí signálu EPS, v případě jiného, než požárního poplachu budou dveře odblokovány pomocí únikového tlačítka a dveře budou ve směru úniku průchozí při použití kliky.

ad e) Dveře budou vybaveny mechanickým panikovým zámkem, oboustrannou čtečkou karet a reverzním el. otvíračem s odpruženou střílkou pro požární dveře na únikové cestě, kování klika/klika. V běžném provozu bude el. otvírač odblokován pomocí čtečky karet, v případě požárního poplachu dojde k odblokování pomocí signálu EPS, v případě jiného, než požárního poplachu budou dveře odblokovány pomocí únikového tlačítka a dveře budou ve směru úniku průchozí při použití kliky.

ad f) Stejné řešení jako u DH205.

ad g) Ve výpisu dveří je uveden text: „přístup přes čtečku“, je tím myšlena jednostranná čtečka pouze na vstupu do místnosti – viz. část PD D.1.4.8. Elektronické komunikace

POZNÁMKA:

Oddíl 01.2 – Výpis prvků – tabulky

Zrušeny položky týkající se dveří, místo toho nahrazeno oddílem D.1.1.c.01 Výpis dveří.

V závislosti na zrušených položkách byly změněné položky na přesun hmot. Pol.č. 40, Pol.č. 229, 230.

Zadavatel uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ aktualizovaný soupis prací.

Dotaz č. 2

Pro vytvoření cenové nabídky bych potřeboval detaily týkající se gabionových konstrukcí podle následujících specifikací:

- "Řez E"
- "Řez F"

Odpověď na dotaz č. 2

Specifikace gabionových zídek je uvedena v části PD D.1.4.10.1. Sadové úpravy, mobiliář, oplocení.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ aktualizovaný soupis prací.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 4. 1. 2024 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací ke dni 12. 12. 2023 – stavba

Za zástupce zadavatele na základě pověření