



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/006-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
12.12.2023

Vysvětlení č. 7 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den, prosíme o reakci na následující dotazy:

- 1) SO 201.1 Pol. 33 - PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37
Prosíme o uvedení třídy betonu, ze kterého mají být zhotoveny přechodové desky.
- 2) SO 201.2 Pol. 20 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Z čeho vychází předpokládaná výměra $3,0+3*4,0+3,0=18,000$
- 3) SO 202.2 Pol. 20 - ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
Z čeho vychází předpokládaná výměra $3,0+1*4,0+3,0=10,000$

Předem děkujeme za odpověď.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

- 1) V souladu s doporučením TP 261 bude přechodová deska z betonu C30/37 XF2.
- 2) Jedná se o předpokládaný rozsah dobetonávky původních základů. Objem je vypočten jako předpokládaný objem dobetonávky u opěry na začátku mostu + 3x objem u jednotlivých pilířů + objem u opěry na konci mostu.
- 4) Jedná se o předpokládaný rozsah dobetonávky původních základů. Objem je vypočten jako předpokládaný objem dobetonávky u opěry na začátku mostu + 1x objem u pilíře + objem u opěry na konci mostu.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření