

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 8

Veřejná zakázka:	Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2023-050636
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

ZTI – ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – ROZPOR VV/TZ

- a) *Rozměr WC nemá být 54 cm, ale 53 cm*
- b) *8 ks tlačítek k WC 246x164 má být ve skutečnosti pneumatické oddálené splachování k invalidnímu WC s jinými rozměry.
Tlačítka WC se musí rozdělit na 3 typy. Standardní (např. Sigma20), na jednu vodu pro invalidní WC (např. Sigma10) a k výlevce (např. Plx).*
- c) *Baterie umyvadlové musí být bez výpusti. Výpust je zvlášť.*
- d) *Předstěnový instalační systém musí být zvlášť pro WC a pro výlevku.*

A TO JE JEN ZLOMEK, PROSÍME O KONTROLU A DÁT OPĚT DO SOULADU PD, TZ, A ROZPOČET.

Odpověď na dotaz č. 1

- ad a) Byl upraven text položky 76 ve VV ZTI D1.4.A.
- ad b) Je řešeno v položkách 78,79,80,81 ve VV ZTI D1.4.A.
- ad c) Je řešeno v položkách 89,90 a 91 ve VV ZTI D1.4.A.
- ad d) Je řešeno v položkách 118 a 120 ve VV ZTI D1.4.A.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje jako přílohu č. 1 tohoto VDZ aktualizovaný soupis prací.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Toto prodloužení lhůty zároveň zahrnuje prodloužení lhůty dle § 98 odst. 4.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 21. 12. 2023 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

- 1. Soupis prací ke dni 13. 12. 2023

Za zástupce zadavatele na základě pověření