



Ing. Petr Juchelka
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Červený Kostelec

dne: 10. 10. 2018

Věc: vyjádření ke stavebnímu povolení

S vydáním stavebního povolení k předložené projektové dokumentaci na akci: Stavba III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská, souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- 1) Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě Voda Č. Kostelec, s.r.o.
- 2) Při ukládání kanalizačního potrubí, vodovodního potrubí a ostatních podzemních sítí je nutno respektovat ustanovení prostorové normy ČSN 736005.
- 3) Veškeré zemní práce, terénní úpravy apod. ve vzdálenosti 2,0 m od osy zařízení s.r.o. Voda Č. Kostelec musí být předem s s.r.o. Voda Č.K. projednány.
- 4) Ve vzdálenosti 1,5 m od kraje vodovodního potrubí (ochranné pásmo) s.r.o. Voda Č. Kostelec nesmí být umístěny žádné trvalé stavby.
- 5) Ve vzdálenosti 1,5m od vnějšího kraje kanalizačního potrubí u kanalizací do průměru 500mm včetně, ve vzdálenosti 2,5m od vnějšího kraje kanalizačního potrubí u kanalizací nad 500mm nesmí být umístěny žádné trvalé stavby a u kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenosti od vnějšího kraje zvyšují o 1,0m.
- 6) Připojení vodovodu a kanalizace na veřejný řad musí být před záhozem rýhy s.r.o. VODA Č.K. prohlédnuto a schváleno.
- 7) Po vybudování vodovodu a kanalizace bude ke kolaudaci Voda Č. Kostelec, s.r.o. předáno geodetické zaměření trasy vodovodu a kanalizace včetně budovaných přípojek v elektronické podobě (ve formátu BD, DGN, DXF nebo DWG) a dokumentace skutečného provedení dle zákona č. 200/1994 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 31/1995 Sb. v platném znění.
- 8) V průběhu realizace vodovodu a kanalizace bude přizván pracovník Voda Červený Kostelec, s.r.o. ke kontrole tlakových zkoušek.
- 9) Ke kolaudaci bude předán záznam kamerové zkoušky nových kanalizačních stok a protokol tlakových zkoušek vodovodu a kanalizace.

Voda Červený Kostelec, s.r.o.
Vávra Jan

Voda
Červený Kostelec, s.r.o.
Olešnice 340
549 41 Červený Kostelec
IČ 25917919 DIČ CZ25917919