

Vysvětlení, doplnění, změna zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8)

Veřejná zakázka: Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
Ve věcech technických	Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz Ing. Tomáš Padrián, tel.: +420 724 010 463, e-mail: tpadrian@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky	Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602246595, e-mail: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Druh a režim veřejné zakázky („VZ“): Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení.

- ❖ **Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:**

DOTAZ Č. 1:

Ve zveřejněných podkladech TZ VZT je požadavek na požární izolaci VZT potrubí:

V 1.NP – budova A – bude z místností A1.07 skrz A1.06 a A1.35 provedena požární izolace odvodního potrubí.

V 1.NP – budova B – bude z místností B1.09 a B1.03 provedena požární izolace odvodního potrubí. Dále to samé bude provedeno z místností B1.05 skrz B1.35, B1.06 a B1.07.

V dodavatelům poskytnutých VV pro objekty A a B VZT se **položky na dodávku a montáž požární izolace nevyskytují**. Žádáme zadavatele o doplnění položek pro D+M požární izolace dle požadavku TZ VZT.

ODPOVĚĎ Č. 1:

Protipožární izolace byla doplněna do VV v rámci POSOUZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - Část Vzduchotechnika, oddíl Výkaz výměr. Jedná se o položku č. 31 shodně u budovy A i B.

DOTAZ Č. 2:

V projektové dokumentaci profese VZT, resp. PBŘ není stanoven u požárně izolovaného VZT potrubí požadavek na směrovou orientaci působení požáru u požární izolace. Dle ČSN 730810 (2016), tam kde **není stanoven** požadavek na směrovou orientaci působení požáru, **se považuje za platný požadavek obousměrného** působení požáru „i <-> o“.

Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na směrovou orientaci požární izolace - na **jednostranné působení požáru** „o -> i,, (z **venkovní strany**) nebo **obousměrné**? Upozorňujeme, že požární izolace uzpůsobená na obousměrné působení požáru je ovšem výrazně (několikanásobně) dražší.

ODPOVĚĎ Č. 2:

Pro upřesnění požadavku na směrovou orientaci požární izolace uvádím, že je potřeba uvažovat obousměrné působení požáru.

➤ **Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

V Hradci Králové

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření