

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 2

Veřejná zakázka: Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov, stavební úpravy – II. etapa – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Mgr. Jitka Bučková, tel.: +420 602 246 595, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dle odpovědi na dotaz č. 1 v dodatečné informaci č. 1 bylo sděleno (zcela bez ostatního dovysvětlení), že zadavatel trvá na získání kolaudacího rozhodnutí po zhotoviteli. Není asi potřeba se dlouze rozepisovat a vysvětlovat o co nám při dotazu šlo a na co jsme chtěli poukázat a proto bychom opravdu rádi dostali jednoznačnou odpověď jakým způsobem se budou řešit doklady, na které zhotovitel nemůže mít vliv a na který není touto stavbou zaúkolován. Kupříkladu revizi hromosvodu? Hromosvod se skládá z části, do které předmětná stavba nezasahuje (a na to jste odpověděli i při dotazu č. 14, kde sdělujete, že se do podzemní části hromosvodu se nezasahuje) a pokud kupříkladu nevyjde zemní odpor podzemní soustavy tak nezískáme revizi na hromosvod, který je nezbytnou součástí žádosti o kolaudaci. Může prosím **zadavatel tedy lépe ozřejmit jakým způsobem se bude postupovat v takovém a obdobných případech?**

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na zajištění kolaudace zhotovitelem. Zařízení Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov je v trvalém provozu tzn., že veškeré potřebné revize jsou platné, včetně revize hromosvodu. Pokud by se stalo, že platnost některé revize, která se nedotýká předmětu díla zhotovitele, by měla končit, uživatel tyto zajistí.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci nejsou specifikace na typy svítidel I,J,K,M,P,K,O. Jakým způsobem se má ocenit? Lze dodat specifikace?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zveřejňujeme knihu svítidel, která byla podkladem pro výpočet osvětlení pro hygienu. Veškerá označení z této knihy jsou pouze referenčními typy a je nutné dodržet parametry osvětlení místností dle vyjádření krajské hygienické stanice (viz str. 6 vyjádření). Zadavatel požaduje standardní modely svítidel a výběr svítidel bude podléhat schválení vzorků.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr 06 – ZTI Vnitřní položka č. 31 je Lešení pomocné s měrnou jednotkou hodiny. Jak je tato položka myšlena? Nemá být položka v jednotkách m2 ?

Odpověď na dotaz č. 3:

Provedena změna jednotky.

Dotaz č. 4:

V odpovědi na dotaz č. 6 bylo uvedeno že zpřesnění je uvedeno novém výkazu výměr. V pol č.3 v díle 06- ZTI Vnitřní není však uvedeno o jaké kontinuální délky jádrových vrtů se jedná, doplněn byl pouze průměr. Jedná se nám o to zda- li je jádrový vývrt hluboký 200 mm / 500 mm nebo i 2000 mm ? Délky jednotlivých souvislých jádrových vrtů určují cenu za jádrové vrty. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 4:

Prostupy konstrukcemi (jádrové vrtání d150 mm délky do 750 mm).

Dotaz č. 5:

V pol. č. 29 v díle 02- Nové konstrukce 3NP je požadováno provedení sněhových zachytávačů dvoutrubkových jedním souborem. Změřením z výkresu jsme dospěli k hodnotě délky 197 mb dvoutrubkového zachytávače. Je tato hodnota spočítaná správně?

Odpověď na dotaz č. 5:

Doplněny položky.

Dotaz č. 6:

V odpovědi na dotaz č. 7 je pod odrážkou „a“ odpovídáno na něco na co se neptáme.

Původní otázka:

Demontáž a likvidace stávajících van, klozetů, umyvadel, sprch, baterií, zápachových uzávěrek, rohových ventilů a jiné doplňky pro tyto konstrukce a zda-li mají být pro použití či k likvidaci? A pokud likvidace tak chybí skládkovné a odvoz na skládku. Také demontáže kuchyňských linek, dřezů apod.

Odpověď na dotaz č. 6:

Stávající zařizovací předměty dotčené stavebními úpravami budou zdemontovány a odvezeny na skládku, to samé platí i pro dotčenou linku, řešeno jednou souhrnnou položkou likvidace odpadu včetně odvezení ve stavební části.

Dotaz č. 7:

Položky 108 a 35 jsou položky pro hydroizolace pod dlažbu avšak na tu se nikdo nedoptával.... Prosíme o doplnění odpovědi na původní dotaz č. 7 odrážka A, viz níže.

Ptáme se na: A) Demontáž a likvidace stávajících van, klozetů, umyvadel, sprch, baterií, zápachových uzávěrek, rohových ventilů a jiné doplňky pro tyto konstrukce a zda-li mají být pro použití či k likvidaci? A pokud likvidace tak chybí skládkovné a odvoz na skládku. Také demontáže kuchyňských linek, dřezů apod.

Odpovídáte: Ad a) Položku na to máme - stavba 01a - oddíl 02 - p.č. 108, stavba 01b - oddíl 02 p.č. 35

Odpověď na dotaz č. 7:

Stávající zařizovací předměty dotčené stavebními úpravami budou zdemontovány a odvezeny na skládku, to samé platí i pro dotčenou linku, řešeno jednou souhrnnou položkou likvidace odpadu včetně odvezení ve stavební části.

Dotaz č. 8:

V odpovědi na dotaz č. 7 odrážka C) je odpovídáno, že položka je obsahem položky k montáži obkladů, což jsou tedy položky č. 122 a č. 49 s kódem 781474114 a tento kód položky určuje její obsah který však neobsahuje vykružování. Vykružování se oceňuje položkami kupříkladu s kódem: 781495141 až 781495143 a nebo 781495152. Prosíme také o určení množství jednotlivých vykroužení.

Odpověď na dotaz č. 8:


Nově je položka udělaná jako R a tudíž dle popisu obsahuje i vykružování. Pokud je potřeba vědět kolik přesně a kde budou vykružovány prostupy, je potřeba udělat dílenskou dokumentaci na obklady. Na tuto dokumentaci je položka ve VRN č. 3

Dotaz č. 9:

Dle sdělení dodavatele výplní otvorů není možné vyrobit z plastových profilů posuvné okno „O1“ ale pouze z hliníkových. Jak se k tomuto výrobku má tedy přistupovat?

Odpověď na dotaz č. 9:

Dobrý den, ve výpisu doplněno, že se jedná o okno hliníkové.

O1		900/1500	OKNO VÝDEJNÍ HLINÍKOVÉ - okno dvoukřídle vnitřní - dolní křídlo výsuvné - horní křídlo pevné - rám hliníkový s nepřerušeným tepelným mostem - systémové kování - součástí dodávky je vnitřní rozšířený parapet 900/600 mm - povrchová úprava laminát Přesné řešení nosného systému, členění křídel a způsobu otvírání bude součástí dílenské dokumentace výrobce.	2 - - - 2
----	---	----------	---	-----------

Dotaz č. 10:

Výrobky D01L, D01P a D08aP jsou dveře s nadsvětlíky a v případě D01L, D01P jde navíc o dveře s PO úpravou. Tyto dveře se mají uvažovat tak, že bude nad dveřmi překlad a nad nimi navazuje světlík? Nebo má být světlík součástí zárubní? Pokud má být součástí zárubní je možné sdělit, který dodavatel má na ocelové zárubně se světlíkem v požární úpravě platnou certifikaci a lze si toto případně od něho objednat?

Odpověď na dotaz č. 10:

Jedná se o výrobek složený ze dvou prvků – nadsvětlík v samostatném samonosném rámu + dveře se zárubní, překlad je pak navržen nad nadsvětlíkem.

Dotaz č. 11:

U všech interiérových dveří není uvedena výplň dveří, zda-li má být voštinová, DTD, či děrovaná DTD deska? Není uveden u dveří požadavek na „klíma“ úpravu dveří.

Odpověď na dotaz č. 11:

V TZ je popsána výplň dveří (voštinové), v návrhu není požadavek na interiérové dveře do vlhka.

VNITŘNÍ VÝPLŇ OTVORŮ

Jedná se o vnitřní interiérové plně nebo ze 2/3 prosklené dveře, foliované – dekor dřeva. Zasklení sklem s bezpečnostní úpravou proti rozbití a poranění. Dveře jsou tvořeny dřevěným masivním rámem a vlepenou voštinovou výplní. U pantů a zámku je rám zpevněn dalším masivním hranolem. Dveře jsou okovány třemi panty. Dveře budou vybaveny zadílabacím obyčejným pokojovým zámekem – obyčejný klíč a kovovým slitinovým rozetovým kování. Klíka / klíka. Klimatická třída I. Dveře budou podříznuté dle požadavku VZT pro zajištění podtlakového větrání.

Ve vyznačených prostorách dle PBŘ budou osazeny dveře protipožární.
Dveře v nových stěnách budou osazeny do ocelových zárubní.

Přílohy:

- Kniha svítidel
- priloha_1091608359_0_Obchodni_projekt_HK-_ZS_k_PD_DD_Sedlonov_a_SJ_2_etapa_221007
- D.1.1.3.7.7 dv7.pdf
- 2023052A - Dětský domov a školní jídelna Sedloňov - Stavební úpravy objektu - II. ETAPA SO01

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 2. 1. 2024 do 9:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 18. 12. 2023

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření