



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/010-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
19.12.2023

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/299 Librantice – Libřice, 2. etapa“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „II/299 Librantice – Libřice, 2. etapa“ se na Vás obrácíme s následujícími dotazy.

1. V objektu SO 102.3 se uvažuje s bouráním propustků z betonu, dle našeho názoru propustek DN 600 bude již spíše ze železobetonu a propustek DN 1000 bude již určitě ze železobetonu a čela propustků bývají taktéž ze železobetonu. Poplatek za skládku je zde pouze za beton, a ne za železobeton. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

2. V objektu SO 102.1, SO 102, SO 103.3, SO 103 chybí pro pol. 17411 natěžení materiálu z deponie pol. č. 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Děkujeme za vysvětlení či doplnění

Vysvětlení, zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

- 1) Je na rozhodnutí dodavatele, jakým způsobem provede vlastní likvidaci vybouraných hmot u zmíněných objektů – propustku DN 600 č. položky 966358 a propustku DN 1000 č. položky 966371 ve stavebním objektu SO 102.3 Propustky. Dodavatel může například oddělit vlastní beton od armovací výztuže a výztuž použít pro vlastní potřebu. Pro beton je v cenové soustavě OTSKP určena položka č. 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV (SO 102.3 Propustky), u níž jsou v popisu uvedeny i tyto položky č. 966358 a č. 966371. Výše uvedenou položku z tohoto důvodu zadavatel měnit ani upravovat nebude.
- 2) Ve všech zmíněných stavebních objektech se jedná o zásypy z materiálu vytěženého pro realizaci přípojek uličních vpustí, příp. propustku s tím, že se předpokládá deponování v těsné blízkosti hloubení, resp. zásyp z materiálu v místě uložení. Vlastní manipulace v místě bude tedy uvažována a kalkulována v rámci položky č. 17411 ZÁSYPI JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM (SO 102.1, SO 102, SO 103.3, SO 103). Výše uvedené položky z tohoto důvodu zadavatel měnit ani upravovat nebude.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření