


1	Výzva MMHK k doplnění žádosti o vydání společného povolení	16.3.2023
Revize	Popis revize	Datum revize

 <p><b>SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.</b> Palackého třída 12, 612 00 BRNO</p>		<p><b>SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.</b> Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 085 E-mail: pospisil@silproj.cz</p>
Zodpovědný projektant	Ing. Ondřej Běloušek	
Vypracoval	Ing. Ondřej Běloušek	
Kontroloval	Ing. Richard Pospíšil	

 <p><b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého třída 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</p>		
Vedoucí projektu	Ing. Aleš Mucha	
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Aleš Mucha	

Investor	Královéhradecký kraj
Objednatel	Královéhradecký kraj

Formát	4xA4	Měřítko	Stupeň	PDPS	Datum	11/2023	Zakázkové číslo	1479617-21
<p>Projekt</p> <p>III/32329 KŘÍŽOVATKA S III/32332 - LIBČANY</p> <p>E - DOKLADOVÁ ČÁST</p> <p style="text-align: right;">Souprava</p>								
Příloha						Číslo přílohy		Revize
SOUHRNNÁ INFORMACE ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE O ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK						E.2		1

## E.2 Souhrnná informace zpracovatele PD o zapracování připomínek

p.č.	Organizace	DUSP
1	Policie ČR DI HK	<p>1/ požadavky na zhotovitele / investora; 1měsíc před zahájením stavby: předložení a projednání přechodné úpravy provozu na PK</p> <p>2/ požadavky na zhotovitele / investora během realizace stavby; 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou předložit návrh místní úpravy provozu na PK (žádost o stanovení dopravního značení)</p> <p>3/ Svítidla pro nasvětlení jednoho místa pro přecházení a dvou přechodů pro chodce na průtahu III/32329 jsou navržena v souladu s předpisem ministerstva dopravy TKP15-II. Na pozemní komunikaci nebude docházet k vyššímu omezujícímu osvětlení. Doplněny informace do technické zprávy SO 451</p>
2	ČEZ Distribuce a.s.	<p>1/ požadavky na investora před zahájením stavby: podání žádosti o přeložku</p> <p>2/ podmínky provádění prací v ochranném pásmu</p>
3	KÚ KHK - OŽP	bez připomínek
4	KÚ KHK – OP-MJ	<i>nevyjadřují se k PD, pro zastupování je zmocněna Správa silnic KHK</i>
5	KÚ KHK – OD	1/ požadavky na investora (žádost o umístění stavby v ochranném pásmu na silniční správní úřad)
6	Obec Libčany	<p>1/ požadavky na investora - oprava objízdných tras. Jejich stav po ukončení realizace stavby musí být stejný, popř. lepší.</p> <p>V PD je uvažováno s provedením celoplošné opravy komunikací využívaných pro objízdné trasy již před uzavírkou (s ohledem na jejich technický stav a schopnost bezpečně převést odkloněnou dopravu).</p> <p>2/ požadavky na zhotovitele / investora – dostatečné značení přechodné úpravy provozu během všech uzavírek v rámci stavby</p> <p>3/ termíny a upřesněný rozsah uzavírek jednotlivých částí rekonstruovaných silnic budou v dostatečném předstihu sděleny obci Libčany a firmami uvedenými ve vyjádření i TZ</p> <p>Výše uvedené požadavky byly doplněny do technické zprávy SO 104.</p>
7	Správa silnic KHK p.o.	bez připomínek
8	Údržba silnic KHK a.s.	<i>do PD byly zapracovány veškeré připomínky investora (ÚS KHK) vznesené na výrobních výborech v průběhu projektování stavby i po předání konceptu PD k odsouhlasení</i>





9	VaK HK, a.s.	<p>1/ požadavky na typ uliční vpusti – vpust s usazovacím prostorem „Hradeckého typu“; vpusti navržené v rámci SO 102 a SO 103 tento požadavek splňují</p> <p>2/ Požadavek na respektování ochranných pásem stávajících vodovodů a kanalizací; kabely a stožáry VO navržené v rámci SO 451 jsou navrženy mimo ochranná pásma. Při křížení a souběhu budou dodrženy vzdálenosti požadované normou ČSN 73 6005.</p> <p>3/ požadavek na koordinaci s investiční akcí VaK HK – „Kanalizace Libčany – průtah obcí“ – v PD zohledněno jak v grafické, tak i v textové části</p> <p>4/ požadavky na zhotovitele / investora a během realizace stavby</p>
10	Hasičský záchranný sbor KHK	bez připomínek
11	MMHK - odbor hl. architekta	bez připomínek
12	MMHK - OŽP	<p>1/ požadavky na zhotovitele / investora; souhlas provozovatele jednotné kanalizace s vypouštěním dešťových vod z nových i stávajících dešťových vpustí</p> <p>2/ požadavky na zhotovitele / investora; ochrana stávajících dřevin a podmínky pro kácení a náhradní výsadbu.</p> <p>3/ požadavky na investora; podání žádostí o vyjmutí ze ZPF a PUPFL</p> <p>4/ požadavky na investora; nakládání se suť ze stavební činnosti – vytěžené materiály vhodné ke zpětnému použití v rámci stavby (kamenné kostky, kamenivo atd.) budou přetříděny a deponovány pro opětovné využití</p> <p>Nevyužitelná suť bude předána oprávněné osobě dle zákona o odpadech v platném znění.</p>
13	MMHK - OD	<i>sdělení že MMHK-OD nejsou v tomto stupni dotčeným státním orgánem</i>
14	Lesy ČR, Lesní správa Hořice	<p>1/ požadavky na zhotovitele / investora během realizace stavby; doplněny do revize TZ SO 101</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na pozemku p.č. 463 ani na okolních pozemcích ve správě LČR nebudou skladovány žádné odpady ani stavební materiál či mechanizace, a to ani dočasně</li><li>- na pozemky LČR nebudou vypouštěny žádné vody</li><li>- požadavky na způsob zabezpečení stavby, který umožní hospodaření na pozemcích ve správě LČR</li></ul> <p>2/ sjezdy do lesních porostů budou zachovány ve stávajících technických parametrech; – v PD je tento požadavek zohledněn jak v grafické, tak i v textové části</p>
15	Muzeum východních Čech	1/ požadavky na investora; před zahájením stavby (nejpozději však před zahájením zemních prací) kontaktovat některé z archeologických pracovišť





		za účelem provádění záchranného archeologického výzkumu 2/ požadavky na zhotovitele / investora během realizace stavby; oznamování archeologických situací a nálezů 3/ požadavky na investora před kolaudací / předáním stavby; stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného ZAV
16	Archeologický ústav AV ČR v.v.i.	<i>nevyjadřují se k PD, pro zastupování je zmocněno Muzeum východních Čech</i>
17	T-MOBILE a.s.	bez připomínek
18	CETIN a.s.	1/ do PD, byly zpracovány podmínky z bodu (III) vyjádření – ochrana kabelových tras + návrh přeložky viz SO 461 2/ požadavky na investora; podání žádosti o přeložku SEK
19	VODAFONE a.s.	bez připomínek
20	Krajská hygienická stanice KHK	bez připomínek
21	MO OOÚZ	bez připomínek
22	GasNet s.r.o	1/ požadavky na zhotovitele / investora; PD respektuje ochranná pásma stávajících plynovodních zařízení 2/ zhotovitel musí dodržovat podmínky pro práce v ochranném pásmu PZ