

# VÝPIS ROZVADĚČE

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královeshradecký kraj

Královeshradecký kraj

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové  
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kraloveshradecky.cz



PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

**TECHNICO**  
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.  
Hradecká 1576/51  
746 01 Opava  
tel: 553 760 970  
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Michal ULICHNÝ	
	Adam SKÁCELÍK	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÍSLO  
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

**D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

**Dostavba domova pro seniory ve  
Vrchlabí - PD**

K.ú. Vrchlabí, parc.č.: st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011

**VÝPIS ROZVADĚČE**

FORMÁT	A4
DATUM	03/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.4.7.c.02.</b>



rozměr: RH š(800)×v(2000)×h(300)		Nepožární provedení			
pozice	přístoje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.40, 0.41		2 CHKE-R 3x2,5
11	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.28, 0.29, 0.30, 0.31		2 CHKE-R 3x2,5
12	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.13		2 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.11, 0.12, 0.13, 0.14		2 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič B32/3	Vývod	0.42		CHKE-R 5x6
15	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.01, 0.02, 0.03, 0.10		2 CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.02		2 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič B16/1	Vývod	0.10		CHKE-R 3x2,5
18	Jistič B16/1	Vývod	0.01	1,1	CHKE-R 3x2,5
19	Jistič B32/3	Vývod	0.01		CHKE-R 5x6
20	Jistič B32/3	Vývod	Rampa		CHKE-R 5x6
21	Jistič B32/3	Vývod	Brána		CHKE-R 5x6
22	Jistič B16/1	Vývod	Rampa		CHKE-R 3x2,5
23	Jistič B32/3	Vývod	Rampa		CHKE-R 5x6
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.05, 0.07, 0.08	1,5	CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.08		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.08		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.08		2 CHKE-R 3x2,5
29	Jistič B16/1	Vývod	0.08	1,1	CHKE-R 3x2,5
30	Jistič B16/1	Vývod	0.05	1,1	CHKE-R 3x2,5
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.20, 0.21, 0.25		2 CHKE-R 3x2,5
32	Jistič B32/3	Zásuvky	0.16		CHKE-R 5x6
33	Jistič B32/3	Zásuvky	0.25		CHKE-R 5x6
34	Jistič B32/3	Zásuvky	0.22		CHKE-R 5x6
35	Jistič B32/3	Zásuvky	0.22		CHKE-R 5x6
36	Jistič B32/3	Zásuvky	0.22		CHKE-R 5x6
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.22	2	CHKE-R 3x2,5
38	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.23	2	CHKE-R 3x2,5
39	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.24, 0.26, 0.27	2	CHKE-R 3x2,5
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.24	2	CHKE-R 3x2,5
41	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.24	2	CHKE-R 3x2,5
42	Jistič B32/3	Zásuvky	0.24		CHKE-R 5x6
43	Jistič B32/3	Zásuvky	0.24		CHKE-R 5x6
44	Jistič B16/1	Vývod	Fasada		CHKE-R 3x2,5
45	Jistič B16/1	Vývod	Fasada		CHKE-R 3x2,5
46	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
47	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
48	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
49	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
50	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
51	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
52	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
53	Jistič B16/3	Vývod	Střecha		CHKE-R 5x2,5
54	Jistič B10/1	Osvětlení	0.33, 0.34, 0.36, 0.37, 0.38		CHKE-R 3x1,5
55	Jistič B10/1	Osvětlení	0.29, 0.32, 0.35, 0.40, 0.41		CHKE-R 3x1,5
56	Jistič B10/1	Osvětlení	0.28, 0.31		CHKE-R 3x1,5
57	Jistič B10/1	Osvětlení	0.30		CHKE-R 3x1,5
58	Jistič B10/1	Osvětlení	0.11, 0.12, 0.13		CHKE-R 3x1,5
59	Jistič B10/1	Osvětlení	0.01		CHKE-R 3x1,5
60	Jistič B10/1	Osvětlení	0.01		CHKE-R 3x1,5
61	Jistič B10/1	Osvětlení	V01, V02, 0.03, 0.10		CHKE-R 3x1,5
62	Jistič B10/1	Osvětlení	0.02, 0.04, Fasada		CHKE-R 3x1,5

63	Jistič B10/1	Osvětlení	0.05, 0.06, 0.07, 0.08	CHKE-R 3x1,5
64	Jistič B10/1	Osvětlení	0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24	CHKE-R 3x1,5
65	Jistič B10/1	Osvětlení	0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19	CHKE-R 3x1,5
66	Jistič B10/1	Osvětlení	0.14, 0.25	CHKE-R 3x1,5
67	Jistič B10/1	Osvětlení	0.26, 0.27	CHKE-R 3x1,5
68	Jistič B10/1	Osvětlení	S01	CHKE-R 3x1,5
69	Spínano přes stíkač 40A			
70	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.33, 0.34, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39	CHKE-R 3x1,5
71	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.29, 0.31, 0.32, 0.35, 0.40, 0.41	CHKE-R 3x1,5
72	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.28, 0.30	CHKE-R 3x1,5
73	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.01, 0.02, 0.14	CHKE-R 3x1,5
74	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.03, 0.10, S01, 0.15, 0.19	CHKE-R 3x1,5
75	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.04, 0.05, 0.07, 0.09	CHKE-R 3x1,5
76	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.27	CHKE-R 3x1,5
77	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	0.18, 0.25, 0.26	CHKE-R 3x1,5
78	Jistič B16/3	vývod	V02	CHKE-R 5x2,5
79	Jistič B16/3	vývod	V03	CHKE-R 5x2,5
80	Jistič B16/1	vývod	Střecha	CHKE-R 3x2,5
81	Rezerva			
82	Rezerva			
83	Jistič B 125/3	Vývod	0,37	PRAFlaSafa 5x35
84	Jistič B50/3	R-VZT	0.09	CHKE-R 5x10
85	Jistič B63/3	R-UT	0.39	CHKE-R 5x10
86	Jistič B80/3	R1.1	1.03	CHKE-R 5x25
87	Jistič B80/3	R1.2	1.34	CHKE-R 5x25
88	Jistič B80/3	R2.1	2.03	CHKE-R 5x25
89	Jistič B80/3	R2.2	2.31	CHKE-R 5x25
90	Jistič B80/3	R3.1	3.03	CHKE-R 5x25
91	Jistič B80/3	R3.2	3.31	CHKE-R 5x25
92	Jistič B16/1	vývod	Akumulační nádrž	CHKE-R 3x2,5
93	Jistič B16/1	vývod	Šachta kanalizace	CHKE-R 3x2,5
94	Jistič B16/3	vývod	Kolárna	CHKE-R 5x4
95	Jistič B16/3	vývod	Skleník	CHKE-R 5x4
96	Jistič B50/3	vývod	Objekt Zázemí	CHKE-R 5x10

R-VZT		Požární provedení			
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)				
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 40A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič B 16/3	vývot	0,09	8,03	CHKE-R 5x2,5
11	Jistič B 16/3	vývot	0,09	3,65	CHKE-R 5x2,5
12	Jistič B 16/1	vývot	0,09	1,1	CHKE-R 3x2,5
13	Jistič B 25/3	vývot	0,09	12,98	CHKE-R 5x4
14	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.09	1,5	CHKE-R 3x2,5
15	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.09	1,5	CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.09	1,5	CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.09	2	CHKE-R 3x2,5
18	Rezerva				
19	Rezerva				
20	Jistič B 16/1	Osvětlení	0.09		CHKE-R 3x1,5

R-UT		Požární provedení			
rozměr:	š(600)×v(2000)×h(300)				
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 40A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
11	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
12	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
15	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
18	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
19	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
21	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		1,5 CHKE-R 3x2,5
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	0.39		2 CHKE-R 3x2,5
29	Jistič B16/3	Vývod	0.39		1,1 CHKE-R 3x2,5
30	Jistič B16/3	Vývod	0.42		1,1 CHKE-R 3x2,5
31	Jistič B16/3	Vývod	0.42		5 CHKE-R 5x2,5
32	Rezerva				
33	Rezerva				
34	Rezerva				
35	Rezerva				
36	Rezerva				
37	Rezerva				
38	Rezerva				
39	Rezerva				
40	Jistič B16/1	Osvětlení	0.39, 0.42		CHKE-R 3x1,5

R1.1					
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)		Požární provedení		
pozice	přístoje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 63A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Podlahová krabice	1.16		2 CHKE-R 3x2,5
11	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.16		2 CHKE-R 3x2,5
12	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Podlahová krabice	1.16		2 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.16		2 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič B 16/1	Vývod	1.16		CHKE-R 3x2,5
15	Jistič B 16/1	Vývod	1.16		CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.14		2 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.14		2 CHKE-R 3x2,5
18	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.13		2 CHKE-R 3x2,5
19	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.13		2 CHKE-R 3x2,5
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.13		2 CHKE-R 3x2,5
21	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.12a, 1.12b, 1.12c		2 CHKE-R 3x2,5
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.12b		2 CHKE-R 3x2,5
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.11a, 1.11b, 1.11c		2 CHKE-R 3x2,5
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.11b		2 CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.10a, 1.10b, 1.10c		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.10b		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.04a, 1.04b, 1.04c		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.04b		2 CHKE-R 3x2,5
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05a, 1.05b, 1.05c		2 CHKE-R 3x2,5
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.05b		2 CHKE-R 3x2,5
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.06a, 1.06b, 1.06c		2 CHKE-R 3x2,5
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.06b		2 CHKE-R 3x2,5
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.09		2 CHKE-R 3x2,5
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.09		2 CHKE-R 3x2,5
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.07, 1.08, 1.09		2 CHKE-R 3x2,5
36	Jistič B 16/1	Vývod	1.01		CHKE-R 3x2,5
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.01, 1.02		2 CHKE-R 3x2,5
38	Jistič B 16/1	Vývod	1.02		CHKE-R 3x2,5
39	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.03		2 CHKE-R 3x2,5
40	Jistič B10/1	Osvětlení	1.02		CHKE-R 3x1,5
41	Jistič B10/1	Osvětlení	1.03		CHKE-R 3x1,5
42	Jistič B 16/1	Vývod	1.03		CHKE-R 3x2,5
43	Jistič B10/1	Vývod	1.04a, 1.05a, 1.06a, 1.10a, 1.11a, 1.12a, 1.16		CHKE-R 3x1,5
44	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	Fasada		2 CHKE-R 3x2,5
45	Jistič B10/1	Vývod	Fasada		CHKE-R 3x1,5
46	Rezerva				
47	Rezerva				
48	Rezerva				
49	Rezerva				
50	Rezerva				
51	Rezerva				
52	Rezerva				
53	Rezerva				
54	Rezerva				
55	Rezerva				
56	Jistič B10/1	Osvětlení	1.16		CHKE-R 3x1,5
57	Jistič B10/1	Osvětlení	1.15, 1.16, 1.17		CHKE-R 3x1,5
58	Jistič B10/1	Osvětlení	Fasada		CHKE-R 3x1,5
59	Jistič B10/1	Osvětlení	1.13, 1.14		CHKE-R 3x1,5
60	Jistič B10/1	Osvětlení	1.12a, 1.12b, 1.12c		CHKE-R 3x1,5
61	Jistič B10/1	Osvětlení	1.11a, 1.11b, 1.11c		CHKE-R 3x1,5

62	Jistič B10/1	Osvětlení	1.10a, 1.10b, 1.10c	CHKE-R 3x1,5
63	Jistič B10/1	Osvětlení	1.02, 1.03	CHKE-R 3x1,5
64	Jistič B10/1	Osvětlení	1.04a, 1.04b, 1.04c	CHKE-R 3x1,5
65	Jistič B10/1	Osvětlení	1.05a, 1.05b, 1.05c	CHKE-R 3x1,5
66	Jistič B10/1	Osvětlení	1.06a, 1.06b, 1.06c	CHKE-R 3x1,5
67	Jistič B10/1	Osvětlení	1.07, 1.08, 1.09	CHKE-R 3x1,5
68	Jistič B10/1	Osvětlení	1.01	CHKE-R 3x1,5
69	Jistič B10/1	Osvětlení	1.04a, 1.05a, 1.06a, 1.10a, 1.11a, 1.12a	CHKE-R 3x1,5
69a	Stmívací čidlo, vypínač na sesterně			
70	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	Fasada, 1.13, 1.14, 1.16 1.10a, 1.10b, 1.10c, 1.11a, 1.11b, 1.11c, 1.12a, 1.12b, 1.12c	CHKE-R 3x1,5
71	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	Fasada, 1.01, 1.02, 1.03 1.04a, 1.04b, 1.04c, 1.05a, 1.05b, 1.05c, 1.06a, 1.06b, 1.06c, 1.09	CHKE-R 3x1,5
72	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení		
73	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení		



R1.2					
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)	Požární provedení			
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 63A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič B 16/3	Vývod	1.34		7,8 CHKE-R 5x2,5
11	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.34		2 CHKE-R 3x2,5
12	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.34		2 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.34		2 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.34		2 CHKE-R 3x2,5
15	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.34		2 CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Vývod	1.34		2 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Vývod	1.34		2 CHKE-R 3x2,5
18	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.35, 1.36, 1.37		2 CHKE-R 3x2,5
19	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.33		2 CHKE-R 3x2,5
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.33		2 CHKE-R 3x2,5
21	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.33		2 CHKE-R 3x2,5
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.32		2 CHKE-R 3x2,5
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.32		2 CHKE-R 3x2,5
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.28, 1.29, 1.30, 1.31		2 CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.31		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.18		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič B 32/3	Zásuvky	1.20		2 CHKE-R 5x4
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.23		2 CHKE-R 3x2,5
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.23		2 CHKE-R 3x2,5
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.23		2 CHKE-R 3x2,5
32	Jistič B 16/1	Vývod	1.20		0,5 CHKE-R 3x2,5
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.25, 1.26, 1.27		2 CHKE-R 3x2,5
34	Jistič B 10/1	Vývod	1.18		CHKE-R 3x1,5
35	Jistič B 10/1	Vývod	1.18		CHKE-R 3x1,5
36	Jistič B 16/1	Vývod	1.18		CHKE-R 3x2,5
37	Jistič B 16/1	Vývod	1.18		CHKE-R 3x2,5
38	Jistič B 10/1	Vývod	1.32, 1.33, 1.34		CHKE-R 3x1,5
39	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.39		2 CHKE-R 3x2,5
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.38, 1.39		2 CHKE-R 3x2,5
41	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	1.38		2 CHKE-R 3x2,5
42	Jistič B10/1	Vývod	Fasada		CHKE-R 3x1,5
43	Jistič B 16/1	Vývod	1.19		CHKE-R 3x2,5
44	Jistič B10/1	Vývod	Fasada		CHKE-R 3x1,5
45	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	Fasada		2 CHKE-R 3x2,5
46	Rezerva				
47	Rezerva				
48	Rezerva				
49	Rezerva				
50	Rezerva				
51	Rezerva				
52	Rezerva				
53	Rezerva				
54	Jistič B10/1	Osvětlení	1.34		CHKE-R 3x1,5
55	Jistič B10/1	Osvětlení	1.34		CHKE-R 3x1,5
56	Jistič B10/1	Osvětlení	1.34		CHKE-R 3x1,5
57	Jistič B10/1	Osvětlení	Fasada		CHKE-R 3x1,5
58	Jistič B10/1	Osvětlení	1.34		CHKE-R 3x1,5
59	Jistič B10/1	Osvětlení	1.38		CHKE-R 3x1,5
60	Jistič B10/1	Osvětlení	1.38		CHKE-R 3x1,5
61	Jistič B10/1	Osvětlení	1.39		CHKE-R 3x1,5

62	Jistič B10/1	Osvětlení	1.35, 1.36, 1.37	CHKE-R 3x1,5
63	Jistič B10/1	Osvětlení	S03	CHKE-R 3x1,5
63a	Spínáno přes stíkač 40A			
64	Jistič B10/1	Osvětlení	1.33	CHKE-R 3x1,5
65	Jistič B10/1	Osvětlení	1.32	CHKE-R 3x1,5
66	Jistič B10/1	Osvětlení	1.31	CHKE-R 3x1,5
67	Jistič B10/1	Osvětlení	1.28, 1.29, 1.30	CHKE-R 3x1,5
68	Jistič B10/1	Osvětlení	1.18, 1.19	CHKE-R 3x1,5
69	Jistič B10/1	Osvětlení	1.20, 1.21, 1.22, 1.23	CHKE-R 3x1,5
70	Jistič B10/1	Osvětlení	1.24, 1.25	CHKE-R 3x1,5
71	Jistič B10/1	Osvětlení	1.26	CHKE-R 3x1,5
72	Jistič B10/1	Osvětlení	1.27	CHKE-R 3x1,5
73	Jistič B10/1	Osvětlení	Fasada	CHKE-R 3x1,5
74	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	Fasada, 1.34, 1.35, 1.38	CHKE-R 3x1,5
75	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.36	CHKE-R 3x1,5
76	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	Fasada, 1.18, 1.19	CHKE-R 3x1,5
77	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	1.24, 1.25, 1.26, 1.27	CHKE-R 3x1,5

R2.1					
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)		Požární provedení		
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 63A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.01, 2.02, 2.17		2 CHKE-R 3x2,5
11	Jistič B 6/1	Zásuvky	2.17		2 CHKE-R 3x1,5
12	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.18		2 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.18		2 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.18		2 CHKE-R 3x2,5
15	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.18		2 CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.15, 2.16		2 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.13		2 CHKE-R 3x2,5
18	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.13		2 CHKE-R 3x2,5
19	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.13		2 CHKE-R 3x2,5
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.13		2 CHKE-R 3x2,5
21	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.12a, 2.12b, 2.12c		2 CHKE-R 3x2,5
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.12b		2 CHKE-R 3x2,5
23	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.11a, 2.11b, 2.11c		2 CHKE-R 3x2,5
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.11b		2 CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.10a, 2.10b, 2.10c		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.10b		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.09		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.09		2 CHKE-R 3x2,5
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.08		2 CHKE-R 3x2,5
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.08		2 CHKE-R 3x2,5
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.08		2 CHKE-R 3x2,5
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.08		2 CHKE-R 3x2,5
33	Jistič B16/3	Vývot	2.08		CHKE-R 5x2,5
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.04b		2 CHKE-R 3x2,5
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.04a, 2.04b, 2.04c		2 CHKE-R 3x2,5
36	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05b		2 CHKE-R 3x2,5
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.05a, 2.05b, 2.05c		2 CHKE-R 3x2,5
38	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06b		2 CHKE-R 3x2,5
39	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.06a, 2.06b, 2.06c		2 CHKE-R 3x2,5
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.07b		2 CHKE-R 3x2,5
41	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.07a, 2.07b, 2.07c		2 CHKE-R 3x2,5
42	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.03		2 CHKE-R 3x2,5
43	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.03		2 CHKE-R 3x2,5
44	Jistič B16/1	Vývot	2.10a, 2.11a, 2.12a, 2.18		CHKE-R 3x2,5
45	Jistič B16/1	Vývot	2.04a, 2.05a, 2.06a, 2.07a		CHKE-R 3x2,5
46	Jistič B16/1	Vývot	2.03		CHKE-R 3x2,5
47	Jistič B16/1	Vývot	2.01		CHKE-R 3x2,5
48	Jistič B10/1	Vývot osvětelní	2.02		CHKE-R 3x1,5
49	Jistič B10/1	Vývot osvětelní	2.03		CHKE-R 3x1,5
50	Jistič B16/1	Vývot	2.03		CHKE-R 3x2,5
51	Jistič B10/1	Vývot	Fasada		CHKE-R 3x1,5
52	Jistič B10/1	Vývot	Fasada		CHKE-R 3x1,5
53	Rezerva				
54	Rezerva				
55	Rezerva				
56	Rezerva				
57	Rezerva				
58	Rezerva				
59	Rezerva				
60	Rezerva				
61	Jistič B10/1	Osvětlení	2.17, 2.18		CHKE-R 3x1,5
62	Jistič B10/1	Osvětlení	2.15, 2.16		CHKE-R 3x1,5

63	Jistič B10/1	Osvětlení	2.13	CHKE-R 3x1,5
64	Jistič B10/1	Osvětlení	2.12a, 2.12b, 2.12c, 2.12d	CHKE-R 3x1,5
65	Jistič B10/1	Osvětlení	2.11a, 2.11b, 2.11c	CHKE-R 3x1,5
66	Jistič B10/1	Osvětlení	2.10a, 2.10b, 2.10c	CHKE-R 3x1,5
67	Jistič B10/1	Osvětlení	2.08, 2.09	CHKE-R 3x1,5
68	Jistič B10/1	Osvětlení	2.02, 2.03	CHKE-R 3x1,5
69	Jistič B10/1	Osvětlení	2.04a, 2.04b, 2.04c	CHKE-R 3x1,5
70	Jistič B10/1	Osvětlení	2.05a, 2.05b, 2.05c	CHKE-R 3x1,5
71	Jistič B10/1	Osvětlení	2.06a, 2.06b, 2.06c	CHKE-R 3x1,5
72	Jistič B10/1	Osvětlení	2.07a, 2.07b, 2.07c	CHKE-R 3x1,5
73	Jistič B10/1	Osvětlení	2.01	CHKE-R 3x1,5
74	Jistič B10/1	Osvětlení	2.04a, 2.05a, 2.06a, 2.07a, 2.10a, 2.11a, 2.12a	CHKE-R 3x1,5
74a	Stmívací čidlo, vypínač na sesterně			
75	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.12a, 2.12b, 2.12c, 2.13, 2.15, 2.17, 2.18	CHKE-R 3x1,5
76	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.08, 2.09, 2.10a, 2.10b, 2.10c, 2.11a, 2.11b, 2.11c	CHKE-R 3x1,5
77	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	S01, 2.01, 2.02, 2.03	CHKE-R 3x1,5
78	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.04a, 2.04b, 2.04c, 2.05a, 2.05b, 2.05c	CHKE-R 3x1,5
79	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.06a, 2.06b, 2.06c, 2.07a, 2.07b, 2.07c	CHKE-R 3x1,5

R2.2		Požární provedení			
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)				
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 63A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.41		2 CHKE-R 3x2,5
11	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.41		2 CHKE-R 3x2,5
12	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Podlahová krabice	2.41		2 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Podlahová krabice	2.41		2 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Podlahová krabice	2.41		2 CHKE-R 3x2,5
15	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Podlahová krabice	2.41		2 CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.40		2 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.40		2 CHKE-R 3x2,5
18	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.40		2 CHKE-R 3x2,5
19	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.40		2 CHKE-R 3x2,5
20	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.40		2 CHKE-R 3x2,5
21	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.40		2 CHKE-R 3x2,5
22	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.40		2 CHKE-R 3x2,5
23	Jistič B 32/3	Vývod	2.40		CHKE-R 5x6
24	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.38, 2.39		2 CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.31, 2.34, 2.35, 2.36		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.30a, 2.30b, 2.30c		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.30b		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.29a, 2.29b, 2.29c		2 CHKE-R 3x2,5
29	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.29b		2 CHKE-R 3x2,5
30	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.28a, 2.28b, 2.28c		2 CHKE-R 3x2,5
31	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.28b		2 CHKE-R 3x2,5
32	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.27a, 2.27b, 2.27c		2 CHKE-R 3x2,5
33	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.27b		2 CHKE-R 3x2,5
34	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.20, 2.21, 2.22, 2.23		2 CHKE-R 3x2,5
35	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.21		2 CHKE-R 3x2,5
36	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.21		2 CHKE-R 3x2,5
37	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.21		2 CHKE-R 3x2,5
38	Jistič B 32/3	Zásuvky	2.22		CHKE-R 5x4
39	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.24a, 2.24b, 2.24c		2 CHKE-R 3x2,5
40	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.24b		2 CHKE-R 3x2,5
41	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.25a, 2.25b, 2.25c		2 CHKE-R 3x2,5
42	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.25b		2 CHKE-R 3x2,5
43	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.26a, 2.26b, 2.26c		2 CHKE-R 3x2,5
44	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.26b		2 CHKE-R 3x2,5
45	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.33, 2.37		2 CHKE-R 3x2,5
46	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.33		2 CHKE-R 3x2,5
47	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.33		2 CHKE-R 3x2,5
48	Jistič B 16/3	Vývod	2.33		CHKE-R 5x2,5
49	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.33		2 CHKE-R 3x2,5
50	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.32, 2.33		2 CHKE-R 3x2,5
51	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.32		2 CHKE-R 3x2,5
52	Jistič/chr. B 16/2/0,03	Zásuvky	2.19		2 CHKE-R 3x2,5
53	Jistič B 16/1	Vývod	2.31		CHKE-R 3x2,5
54	Jistič B 16/1	Vývod	2.19		CHKE-R 3x2,5
55	Jistič B 16/1	Vývod	2.36		CHKE-R 3x2,5
56	Jistič B 10/1	Vývod	2.37a, 2.28a, 2.29a, 2.30a		CHKE-R 3x1,5
57	Jistič B 16/1	Vývod	2.21	0,5	CHKE-R 3x2,5
58	Jistič B 10/1	Vývod	2.24a, 2.25a, 2.26a, 2.32, 2.33		CHKE-R 3x1,5
59	Jistič B 10/1	Vývod	2.41		CHKE-R 3x1,5
60	Jistič B 10/1	Vývod	Fasada		CHKE-R 3x1,5
61	Jistič B 10/1	Vývod	Fasada		CHKE-R 3x1,5

62	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.31	CHKE-R 3x1,5
63	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.19	CHKE-R 3x1,5
64	Jistič B 16/1	Vývod	2.19	CHKE-R 3x2,5
65	Rezerva			
66	Rezerva			
67	Rezerva			
68	Rezerva			
69	Rezerva			
70	Rezerva			
71	Rezerva			
72	Rezerva			
73	Rezerva			
74	Rezerva			
75	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.41	CHKE-R 3x1,5
76	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.41	CHKE-R 3x1,5
77	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.38, 2.39, 2.40	CHKE-R 3x1,5
78	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.31	CHKE-R 3x1,5
79	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.34, 2.35	CHKE-R 3x1,5
80	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.30a, 2.30b, 2.30c	CHKE-R 3x1,5
81	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.29a, 2.29b, 2.29c, 2.29d	CHKE-R 3x1,5
82	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.28a, 2.28b, 2.28c	CHKE-R 3x1,5
83	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.27a, 2.27b, 2.27c	CHKE-R 3x1,5
84	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.20, 2.21, 2.22, 2.23	CHKE-R 3x1,5
85	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.24a, 2.24b, 2.24c	CHKE-R 3x1,5
86	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.25a, 2.25b, 2.25c	CHKE-R 3x1,5
87	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.26a, 2.26b, 2.26c	CHKE-R 3x1,5
88	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.33, 2.37	CHKE-R 3x1,5
89	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.32	CHKE-R 3x1,5
90	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.32	CHKE-R 3x1,5
91	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.19	CHKE-R 3x1,5
92	Jistič B 10/1	Osvětlení	2.24a, 2.25a, 2.26a, 2.27a, 2.28a, 2.29a, 2.30a	CHKE-R 3x1,5
92a	Stmívací čidlo, vypínač na sesterně			
93	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.38, 2.29, 2.40, 2.41	CHKE-R 3x1,5
94	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	S03, 2.31, 2.34, 2.35, 2.36	CHKE-R 3x1,5
95	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.29a, 2.29b, 2.29c, 2.30a, 2.30b, 2.30c	CHKE-R 3x1,5
96	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.27a, 2.27b, 2.27c, 2.28a, 2.28b, 2.28c	CHKE-R 3x1,5
97	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23	CHKE-R 3x1,5
98	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.24a, 2.24b, 2.24c, 2.25a, 2.25b, 2.25c	CHKE-R 3x1,5
99	Jistič B 10/1	Nouzové osvětlení	2.26a, 2.26b, 2.26c, 2.32, 2.33	CHKE-R 3x1,5

R3.1					
rozměr: š(800)×v(2000)×h(300)		nepožární provedení			
pozice	přístroje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 63A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.01, 3.02, 3.17		2 CHKE-R 3x2,5
11	Jistič B6/1	Vývod	3.17		CHKE-R 3x1,5
12	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.18		2 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.18		2 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.15, 3.16		2 CHKE-R 3x2,5
15	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.13		2 CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.13		2 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.13		2 CHKE-R 3x2,5
18	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.13		2 CHKE-R 3x2,5
19	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.12a, 3.12b, 3.12c		2 CHKE-R 3x2,5
20	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.12b		2 CHKE-R 3x2,5
21	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.11a, 3.11b, 3.11c		2 CHKE-R 3x2,5
22	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.11b		2 CHKE-R 3x2,5
23	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.10a, 3.10b, 3.10c		2 CHKE-R 3x2,5
24	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.10b		2 CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.10b		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.09		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.03		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.04, 3.05		2 CHKE-R 3x2,5
29	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.05		2 CHKE-R 3x2,5
30	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.04		2 CHKE-R 3x2,5
31	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.04		2 CHKE-R 3x2,5
32	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.06a, 3.06b, 3.06c		2 CHKE-R 3x2,5
33	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.06b		2 CHKE-R 3x2,5
34	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.07a, 3.07b, 3.07c		2 CHKE-R 3x2,5
35	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.07b		2 CHKE-R 3x2,5
36	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.08a, 3.08b, 3.08c		2 CHKE-R 3x2,5
37	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.08b		2 CHKE-R 3x2,5
38	Jistič B16/1	Vývot	3.03		CHKE-R 3x2,5
39	Jistič B16/1	Vývot	3.01		CHKE-R 3x2,5
40	Jistič B10/1	Vývot	3.10a, 3.11a, 3.12a, 3.18		CHKE-R 3x1,5
41	Jistič B16/1	Vývot	3.09		CHKE-R 3x2,5
42	Jistič B10/1	Vývot	3.04, 3.06a, 3.07a, 3.08a		CHKE-R 3x1,5
43	Jistič B10/1	Vývot	Fasada		CHKE-R 3x1,5
44	Jistič B10/1	Vývot	Fasada		CHKE-R 3x1,5
45	Jistič B16/3	Vývot	3.04		CHKE-R 5x2,5
46	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.04		2 CHKE-R 3x2,5
47	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.18		2 CHKE-R 3x2,5
48	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.18		2 CHKE-R 3x2,5
49	Rezerva				
50	Rezerva				
51	Rezerva				
52	Rezerva				
53	Rezerva				
54	Rezerva				
55	Jistič B10/1	Osvětlení	3.17, 3.18		CHKE-R 3x1,5
56	Jistič B10/1	Osvětlení	3.15, 3.16		CHKE-R 3x1,5
57	Jistič B10/1	Osvětlení	3.13		CHKE-R 3x1,5
58	Jistič B10/1	Osvětlení	3.12a, 3.12b, 3.12c		CHKE-R 3x1,5
59	Jistič B10/1	Osvětlení	3.11a, 3.11b, 3.11c		CHKE-R 3x1,5
60	Jistič B10/1	Osvětlení	3.10a, 3.10b, 3.10c		CHKE-R 3x1,5
61	Jistič B10/1	Osvětlení	3.04, 3.05		CHKE-R 3x1,5

62	Jistič B10/1	Osvětlení	3.06a, 3.06b, 3.06c	CHKE-R 3x1,5
63	Jistič B10/1	Osvětlení	3.07a, 3.07b, 3.07c	CHKE-R 3x1,5
64	Jistič B10/1	Osvětlení	3.08a, 3.08b, 3.08c, 3.08d	CHKE-R 3x1,5
65	Jistič B10/1	Osvětlení	3.01, 3.02	CHKE-R 3x1,5
66	Jistič B10/1	Osvětlení	3.01, 3.02	CHKE-R 3x1,5
67	Jistič B10/1	Osvětlení	3.06a, 3.07a, 3.08a, 3.10a, 3.11a, 3.12a	CHKE-R 3x1,5
67a	Stmívací čidlo, vypínač na sesterňě			
68	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.12a, 3.12b, 3.12c, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18	CHKE-R 3x1,5
69	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.10a, 3.10b, 3.11a, 3.11b, 3.11c	CHKE-R 3x1,5
70	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.02, 3.03, 3.09	CHKE-R 3x1,5
71	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.04, 3.05, 3.06a, 3.06b, 3.06c, 3.07a, 3.07b, 3.07c	CHKE-R 3x1,5
72	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.08a, 3.08b, 3.08c, 3.01, S01	CHKE-R 3x1,5
73	Jistič B10/1	Osvětlení	3.02, 3.03	CHKE-R 3x1,5
74	Jistič B10/1	Osvětlení	3.03, 3.09	CHKE-R 3x1,5



R3.2					
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)	nepožární provedení			
pozice	přístoje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	HI. Vyp. 63A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.41		2 CHKE-R 3x2,5
11	Jistič/chr. B16/2/0,03	Podlahová krabice	3.41		2 CHKE-R 3x2,5
12	Jistič/chr. B16/2/0,03	Podlahová krabice	3.41		2 CHKE-R 3x2,5
13	Jistič/chr. B16/2/0,03	Podlahová krabice	3.41		2 CHKE-R 3x2,5
14	Jistič/chr. B16/2/0,03	Podlahová krabice	3.41		2 CHKE-R 3x2,5
15	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.40		2 CHKE-R 3x2,5
16	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.40		2 CHKE-R 3x2,5
17	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.40		2 CHKE-R 3x2,5
18	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.40		2 CHKE-R 3x2,5
19	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.40		2 CHKE-R 3x2,5
20	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.40		2 CHKE-R 3x2,5
21	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.40		2 CHKE-R 3x2,5
22	Jistič B32/3	Vývot	3.40		CHKE-R 5x6
23	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.31, 3.34, 3.35, 3.36		2 CHKE-R 3x2,5
24	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.30a, 3.30b, 3.30c		2 CHKE-R 3x2,5
25	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.30b		2 CHKE-R 3x2,5
26	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.29a, 3.29b, 3.29c		2 CHKE-R 3x2,5
27	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.29b		2 CHKE-R 3x2,5
28	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.29a, 3.29b, 3.29c		2 CHKE-R 3x2,5
29	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.29b		2 CHKE-R 3x2,5
30	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.27a, 3.27b, 3.27c		2 CHKE-R 3x2,5
31	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.27b		2 CHKE-R 3x2,5
32	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.19		2 CHKE-R 3x2,5
33	Jistič B16/1	Vývot	3.19		CHKE-R 3x2,5
34	Jistič B16/1	Vývot	3.19		CHKE-R 3x2,5
35	Jistič B16/1	Vývot	3.19		CHKE-R 3x2,5
36	Jistič B16/1	Vývot	3.20		CHKE-R 3x2,5
37	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.20, 3.21, 3.22, 3.23		2 CHKE-R 3x2,5
38	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.23		2 CHKE-R 3x2,5
39	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.23		2 CHKE-R 3x2,5
40	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.23		2 CHKE-R 3x2,5
41	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.24a, 3.24b, 3.24c		2 CHKE-R 3x2,5
42	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.24b		2 CHKE-R 3x2,5
43	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.25a, 3.25b, 3.25c		2 CHKE-R 3x2,5
44	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.25b		2 CHKE-R 3x2,5
45	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.26a, 3.26b, 3.26c		2 CHKE-R 3x2,5
46	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.26b		2 CHKE-R 3x2,5
47	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.33, 3.37		2 CHKE-R 3x2,5
48	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.33		2 CHKE-R 3x2,5
49	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.33		2 CHKE-R 3x2,5
50	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.32, 3.33		2 CHKE-R 3x2,5
51	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.32		2 CHKE-R 3x2,5
52	Jistič B10/1	Vývot	3.41		CHKE-R 3x1,5
53	Jistič B10/1	Vývot	3.27a, 3.28a, 3.29a, 3.30a		CHKE-R 3x1,5
54	Jistič B16/1	Vývot	3.31		CHKE-R 3x2,5
55	Jistič B10/1	Vývot	3.24a, 3.25a, 3.26a, 3.32, 3.30		CHKE-R 3x1,5
56	Jistič B10/1	Vývot	Fasada		CHKE-R 3x1,5
57	Jistič B10/1	Vývot	Fasada		CHKE-R 3x1,5
58	Jistič B10/1	Vývot	Fasada		CHKE-R 3x1,5
59	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.33		2 CHKE-R 3x2,5
60	Jistič B16/3	Vývot	3.33		CHKE-R 5x2,5
61	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.41		2 CHKE-R 3x2,5
62	Jistič/chr. B16/2/0,03	Zásuvky	3.38, 3.39		2 CHKE-R 3x2,5
63	Jistič B16/1	Vývot	3.23		0,5 CHKE-R 3x2,5
64	Rezerva				

65	Rezerva			
66	Rezerva			
67	Rezerva			
68	Rezerva			
69	Jistič B10/1	Osvětlení	3.41	CHKE-R 3x1,5
70	Jistič B10/1	Osvětlení	3.41	CHKE-R 3x1,5
71	Jistič B10/1	Osvětlení	3.38, 3.39, 3.40	CHKE-R 3x1,5
72	Jistič B10/1	Osvětlení	3.31	CHKE-R 3x1,5
73	Jistič B10/1	Osvětlení	3.34, 3.35	CHKE-R 3x1,5
74	Jistič B10/1	Osvětlení	3.30a, 3.30b, 3.30c	CHKE-R 3x1,5
75	Jistič B10/1	Osvětlení	3.29a, 3.29b, 3.29c	CHKE-R 3x1,5
76	Jistič B10/1	Osvětlení	3.28a, 3.28b, 3.28c	CHKE-R 3x1,5
77	Jistič B10/1	Osvětlení	3.27a, 3.27b, 3.27c, 3.27d	CHKE-R 3x1,5
78	Jistič B10/1	Osvětlení	3.20, 3.21, 3.22, 3.23	CHKE-R 3x1,5
79	Jistič B10/1	Osvětlení	3.24a, 3.24b, 3.24c, 3.24d	CHKE-R 3x1,5
80	Jistič B10/1	Osvětlení	3.25a, 3.25b, 3.25c	CHKE-R 3x1,5
81	Jistič B10/1	Osvětlení	3.26a, 3.26b, 3.26c	CHKE-R 3x1,5
82	Jistič B10/1	Osvětlení	3.19	CHKE-R 3x1,5
83	Jistič B10/1	Osvětlení	3.32, 3.37	CHKE-R 3x1,5
84	Jistič B10/1	Osvětlení	3.32	CHKE-R 3x1,5
85	Jistič B10/1	Osvětlení	3.32, 3.33	CHKE-R 3x1,5
86	Jistič B10/1	Osvětlení	3.32, 3.33	CHKE-R 3x1,5
87	Jistič B10/1	Osvětlení	3.24a, 3.25a, 3.26a, 3.27a, 3.28a, 3.29a, 3.30a	CHKE-R 3x1,5
87a	Stmívací čidlo, vypínač na sesterně			
88	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.38, 3.39, 3.40, 3.41	CHKE-R 3x1,5
89	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.31, 3.34, 3.35, 3.36, S03	CHKE-R 3x1,5
90	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.29a, 3.29b, 3.29c, 3.30a, 3.30b, 3.30c	CHKE-R 3x1,5
91	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.27a, 3.27b, 3.27c, 3.28a, 3.28b, 3.28c	CHKE-R 3x1,5
92	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.19, 3.21, 3.23	CHKE-R 3x1,5
93	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.24a, 3.24b, 3.24c, 3.25a, 3.25b, 3.25c	CHKE-R 3x1,5
94	Jistič B10/1	Nouzové osvětlení	3.26a, 3.26b, 3.26c, 3.32, 3.33	CHKE-R 3x1,5
95	Jistič B10/1	Osvětlení	3.19	CHKE-R 3x1,5
96	Jistič B10/1	Osvětlení	3.31	CHKE-R 3x1,5

RH-Z					
rozměr:	š(800)×v(2000)×h(300)		nepožární provedení		
pozice	přístoje	zařízení	č. míst.	kW	popis
1	Hl. Vyp. 32A				
2	přep. Ochrana				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Jistič B16/1	vývod	Střecha		CHKE-R 3x2,5
11	Jistič B16/3	vývod	Střecha	7,5	CHKE-R 5x2,5
12	Jistič B16/3	vývod	Střecha	2,69	CHKE-R 5x2,5
13	Jistič B16/3	vývod	Střecha	5,5	CHKE-R 5x2,5
14	Jistič B40/3	Výtah	S01		CHKE-R 5x2,5
15	Jistič B16/1	vývod	0.37		CHKE-R 3x2,5