


TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - HUP

NÁKRES PILÍŘE HUP


M 1:20

BETONOVÁ SKŘÍŇ PRO UMÍSTĚNÍ HUP. ZÁKLADOVÉ DÍLCE VÝŠKY 20 cm – ZÁKLADOVÉ VĚNCE VE TŘECH VRSTVÁCH OSAZENÉ KRATŠÍ STRANOU NA BEDNÍCÍCH TVÁRNICÍCH VYPLNĚNÝCH BETONEM. NEREZOVÁ DVIŘKA OPATŘENA VĚTRACÍMI OTVORY PRO PŘÍPADNÉ ZABRÁNĚNÍ AKUMULACE ZEMNÍHO PLYNU.



SCHEMA VYSTROJENÍ HUP

- + REGULÁTOR STL/NTL
- + MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G16



±0,000 = 461,740 m n. m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:


Královeshradecký kraj		Královeshradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kraloveshradecky.cz	
-----------------------	--	--	---

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.		TECHNICO architects & engineers	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
-----------------------	--	---	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Dominika GANCARČÍKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	



ČÍSLO

PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.2.4. PŘELOŽKA STL PLYNOVODU

Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí - PD	FORMÁT	3×A4
	DATUM	03/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-573-DPS
K.ú. Vrchlabí, parc.č. : st. 506, st. 657, st. 1205, 1476/1, 1462/1, 1468/6, 1468/12, 1810/3, st. 3623, st. 4011	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - HUP		D.2.4.b.03.