



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/006-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
29.12.2023

Vysvětlení, změna, doplnění č. 10 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně změnou, doplněním zadávacích podmínek dle § 98 odst. 4 a § 99 zákona.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Na základě vysvětlení č. 8 zadávací dokumentace, uveřejněnou 15.12.2023 máme následující dotazy:

Dotaz č. 1

Zadavatel v žádosti č. 1 a dotazu č. 2 uvedl, že přeložky CETIN jsou projednané a zajištěné smlouvou. Žádáme zadavatele o sdělení, kdy s přeložkou CETIN v HMG počítat. Zda bude přeložka realizována po vykácení? Jak dlouho se bude překládat zpět?

Pro naplánování fází výstavby a přípravě ceny jsou pro nás tyto informace stěžejní.

Dotaz č. 2

V žádosti č. 1 dotazu č. 1 zadavatel uvádí, že technologie bourání a zajištění okolí je věcí zhotovitele. V dotazu č. 3 zadavatel pouze popisuje geologické vlastnosti srázu.

Pro zajištění okolí při bouracích pracích je zapotřebí znát podrobně geologické vlastnosti srázu. Neuveřejní zadavatel alespoň podélný profil srázu, kde bude zřejmé, v jakých tloušťkách se vyskytuje skalní masiv (pro případné zaražení zápor apod...). Žádáme tímto zadavatele o poskytnutí.

Velmi děkuji.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

K žádosti č. 1

Dotaz č. 1:

V návaznosti na Vysvětlení č. 8 zadávací dokumentace ze dne 15.12.2023, uvádí zadavatel, že z hlediska harmonogramu prací musí být překládka CETIN realizována před bouráním říms na mostech a opěrných zdech a z hlediska ochrany provizorní trasy je optimální, aby byla provedena po kácení v prostoru staveniště. Zpětná překládka do trvalé trasy bude možná až po realizaci všech říms na mostech a opěrných zdech. V trase je uložen jeden metalický kabel 25xN0,8. Protážení nových tras a naspojování je záležitost jednotek dní.

Dotaz č. 2:

Jak je uvedeno ve Vysvětlení č. 8 zadávací dokumentace ze dne 15.12.2023, stavba je realizována na strmém skalním svahu tvořeném muskovitickým svorem se střední až vysokou pevností (R3), který je pouze překryt hlinito-kamennou sutí proměnné tloušťky. V lokalitě stavby je mocnost této sutí maximálně 2,0 m a pod ní je již tvrdé skalní podloží mocnosti v řádu desítek metrů.

Změna zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 zákona:

Příloha harmonogram prací (soubor D.1.2.1.4 Harmonogram prací.pdf), která byla uveřejněna na profilu zadavatele v rámci Vysvětlení, změna, doplnění č. 3 zadávací dokumentace ze dne 14.11.2023 (uveřejněno dne 15.11.2023) se tímto ruší.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/295 Revitalizace „Polských mostů“ – ev.č. 295-014, 295-014B, 295-014C Přední Labská**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 10.01.2024 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00010218>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 1 pracovní den, o který přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření