

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zakázka:	„Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (DM Javornická) – stavební práce“
Zadavatel:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
Způsob zadání:	Otevřené podlimitní řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1

O hromosvodech jsme našli jedinou zmínku: "Na celém objektu budou vyměněny hromosvody. Nyní 4x na celý objekt. Svislé vedení hromosvodu bude překotveno v závislosti na kontaktním zateplení systémovou plastovou kotvou, alternativně bude vloženo do „husích krků“ pod líc nové fasády do tepelně izolační vrstvy. Návrh a počty svodů podléhají odbornému návrhu hromosvodu."

Ta poslední věta znamená:

1. Oprava zařízení a uvedení do původního stavu dle staré normy ČSN 341390.
nebo
2. máme ocenit návrh (projekt) na nový hromosvod se vším všudy (řízení rizika, technická zpráva, výkres atd.) a jeho realizaci dle ČSN EN 62 305?


Odpověď č. 1

Zadavatel k dotazu uvádí, že platí oprava hromosvodu a uvedení do původního stavu dle ČSN 341390.

Místo a doba pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 5. 3. 2015



.....
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
zástupce zadavatele